



Prot. N. 4286/2017

Il 03/07/2017

**AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:**

OGGETTO: “Contatori per acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro e tipologia muniti di raccordi” – **PROGETTO 17092.**
Importo annuo della fornitura € 190.000,00.
Codice CIG n. 7127300206.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre n. 24, - tel. 045 6445211 fax 045 6445299, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 lettera b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di fornitura di: “Contatori per acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro e tipologia muniti di raccordi” – **PROGETTO 17092.- Codice CIG n. 7127300206.**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata che verrà indetta per la fornitura in oggetto descritta; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati a presentare la propria offerta.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’APPALTO A CUI SI RIFERISCE L’INDAGINE DI MERCATO – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA – DURATA DELLA FORNITURA

OGGETTO:

L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di: “Contatori per acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro e tipologia muniti di raccordi” con le caratteristiche e le modalità meglio descritte nel Capitolato d’Oneri allegato al presente avviso esplorativo.

Descrizione della fornitura :

L’appalto prevede la fornitura di contatori filettati di diverso diametro a getto unico, contatori filettati di diverso diametro a getto multiplo di diverso diametro e contatori flangiati di tipo woltman aventi le caratteristiche sotto descritte:

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

CONTATORI A GETTO UNICO**CONTATORI GETTO UNICO, QUADRANTE BAGNATO A RULLI PROTETTI,
CON RACCORDI, DA DN 15 A DN 20 CLASSE MID R160 H / R160 V**

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0 D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
GETTO UNICO
TRASMISSIONE MECCANICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
CASSA IN OTTONE
PASSO DA: mm 110 – 145 – 160 - 130
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
ATTACCHI FILETTATI DA: 3/4" – 1"
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
5 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE DECIMALI SU RULLI O INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA
EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10 L.)
FILTRO PLASTICO NEL PUNTO DI IMMISSIONE
FRECCHE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
LE ESTREMITA' FILETTATE DEVONO ESSERE A SEDE PIANA
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
VETRO DI CHIUSURA RICAVATO DA LASTRE E MOLATO O TEMPERATO, CON SPESSORE IDONEO AL CALIBRO DEL CONTATORE. LE GUARNIZIONI DI TENUTA IDRAULICA SUPERIORE ED INFERIORE, DEVONO ESSERE IN GOMMA O MATERIALE PLASTICO INALTERABILE
LA SEDE DI APPOGGIO DEL CONTROPERNO TURBINA DEVE ESSERE IN PIETRA DURA

CONTATORI A GETTO MULTIPLO**CONTATORI GETTO MULTIPLO, QUADRANTE BAGNATO A RULLI PROTETTI,
CON RACCORDI, DA DN 20 A DN 50 CLASSE MID R160 H / R80V**

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0 D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
GETTO MULTIPLO
TRASMISSIONE MECCANICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
CASSA IN OTTONE
PASSO DA: mm 160 – 260 e 300
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
ATTACCHI FILETTATI DA: – 1 1/4" – 1 1/2" – 2" e 2 1/2"
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
5 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE DECIMALI SU RULLI O INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10 L.)
FILTRO PLASTICO NEL PUNTO DI IMMISSIONE
FRECCHE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
LE ESTREMITA' FILETTATE DEVONO ESSERE A SEDE PIANA
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
VETRO DI CHIUSURA RICAIVATO DA LASTRE E MOLATO O TEMPERATO, CON SPESSORE IDONEO AL CALIBRO DEL CONTATORE. LE GUARNIZIONI DI TENUTA IDRAULICA SUPERIORE ED INFERIORE, DEVONO ESSERE IN GOMMA O MATERIALE PLASTICO INALTERABILE
LA SEDE DI APPOGGIO DEL CONTROPERNO TURBINA DEVE ESSERE IN PIETRA DURA

CONTATORI WOLTMAN

CONTATORI WOLTMANN, FLANGIATI DA DN 50 A DN 200 CLASSE MID R100 H
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0 D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
MATERIALE CASSA GHISA VERNICIATA
TRASMISSIONE MAGNETICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
PASSO DA: mm 270 – 300 – 350 – 360 e 500
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
6 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE DECIMALI AD INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA
EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10/100/1000 L. + OPTOELETTRICO)
RADDRIZZATORE DEL GETTO INTEGRATO NELL'IMBOCCO DELLA CASSA
FRECCHE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
FLANGIATI SECONDO UNI 2229
FORATURA FLANGE PN 16 SECONDO BS 4504 / EN 1092
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
MECCANISMO DI MISURA ASPORTABILE E QUADRANTE ORIENTABILE SU 359°. DISPONIBILE ANCHE COME PARTE DI RICAMBIO

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

CONTATORI WOLTMANN, FLANGIATI DA DN 50 A DN 200 CLASSE MID R160 H (Versione prestazionale)
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0 D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
MATERIALE CASSA GHISA VERNICIATA
TRASMISSIONE MAGNETICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
PASSO DA: mm 270 – 300 – 350 – 360 e 500
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
6 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE DECIMALI AD INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA
EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10/100/1000 L. + OPTOELETTRICO)
RADDRIZZATORE DEL GETTO INTEGRATO NELL'IMBOCCO DELLA CASSA
FRECCHE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
FLANGIATI SECONDO UNI 2229
FORATURA FLANGE PN 16 SECONDO BS 4504 / EN 1092
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
MECCANISMO DI MISURA ASPORTABILE E QUADRANTE ORIENTABILE SU 359°. DISPONIBILE ANCHE COME PARTE DI RICAMBIO

Tutti i materiali di cui sono composti i contatori dovranno essere di prima qualità e scelti con moderni criteri di adeguatezza per le loro caratteristiche meccaniche, di resistenza e di durata, nonché di inalterabilità.

I materiali plastici ammessi dovranno, in particolare, possedere le seguenti caratteristiche ed essere accompagnati da certificazione riportante lo stabilimento di produzione degli stessi:

- anigroscopicità: (capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con l'acqua) espressa secondo le vigenti norme UNI;
- caratteristiche strutturali e meccaniche idonee per le prestazioni richieste ad ogni singolo pezzo;
- caratteristiche meccaniche (carico di rottura a compressione, trazione, flessione,) secondo UNI vigente attestate da certificato di un laboratorio ufficiale di prove dei materiali

Su ogni contatore, in rilievo di fusione o incise, devono essere apposte in modo leggibile e indelebile:

- la marcature in conformità al d.lgs. 02 Febbraio 2007 n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/22/CE;
- il nome o la ragione sociale del fabbricante oppure il marchio di fabbrica;
- la sigla personalizzata di AGS sarà richiesta per ogni singolo lotto, seguita dal numero di matricola, di facile e chiara lettura, stampigliato sul bordo della ghiera superiore con altezza delle cifre non inferiore a 5 mm di altezza, 4 mm di larghezza e

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

0,5 mm di profondità (la numerazione delle matricole ed il logo saranno comunicati dagli EA all'emissione di ogni singolo lotto).

Ogni lotto produttivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE del costruttore anche cumulativa per lotto;
copia dell'esame CE emesso dall'Organismo Notificato che ha eseguito la valutazione della conformità metrologica.

AGS si riserva, a propria discrezione, la facoltà di effettuare presso Enti Terzi ovvero Laboratori accreditati ovvero Istituti Universitari, tutti i controlli ritenuti utili per la verifica della qualità e delle caratteristiche sui contatori forniti.

Qualora, a seguito di detti controlli, vengano rilevate sui contatori delle non conformità rispetto alle presenti specifiche tecniche, AGS oltre a non accettarli e chiederne la sostituzione, si riserva di applicare la penale prevista nel Capitolato d'Oneri allegato all' art. 3.12.6 per ogni giorno di ritardo fino alla regolare consegna con conseguente addebito dei costi diretti ed indiretti, compreso quello relativo ai suddetti controlli.

Modalità di fornitura - Luogo e tempi di consegna dei contatori

Il prodotto, nuovo di fabbrica, dovrà essere fornito presso la sede AGS S.p.a. via 11 settembre n. 24 Peschiera del Garda ma potrebbe essere qualunque cantiere sul territorio gestito da AGS Spa.

La fornitura dell'imballo, le spese di trasporto e di assicurazione della Ditta al luogo di destinazione scelto da AGS si intendono comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Le quantità indicate non costituiscono un impegno minimo di acquisto da parte di AGS S.p.a., hanno carattere indicativo e non sono vincolanti, pertanto resta nella facoltà del committente di variare la quantità in più o in meno ed il tipo di contatore in funzione delle necessità operative nel limite del quinto d'obbligo.

Le consegne saranno frazionate secondo le esigenze di AGS spa e dovranno essere evase entro 20 (venti) giorni naturali e dalla data di ricevimento, a mezzo e-mail ovvero posta elettronica certificata, degli ordini e nel rispetto degli orari del magazzino di AGS spa. Sarà cura della Ditta fornitrice dare un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, sull'arrivo della merce.

Importo della fornitura:

L'importo a base d'asta del servizio di fornitura, per il periodo di un anno è di € 190.000,00 (centonovantamila/00).

La fornitura verrà aggiudicata all'operatore economico che avrà offerto il ribasso più alto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara.

Durata del contratto di Fornitura:

La durata del contratto di fornitura è fissato indicativamente in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.

Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

Requisiti richiesti agli operatori economici:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse, pena l'esclusione, non devono incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e devono esser in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sotto specificate

- Requisiti di idoneità professionale

- 1) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'iscrizione all'Albo delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio nella quale si dichiara che l'attività dell'impresa, come da oggetto sociale rientra nelle attività di cui all'oggetto di gara (Dichiarazione compresa nel documento DUGE);

- Requisiti speciali

Requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 83 lettera b) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

- a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 di possedere comprovata esperienza in forniture similari di contatori per un importo minimo relativo all'anno 2016 di € 380.000,00 al netto di IVA.
Tale requisito dovrà essere dimostrabile in fase di aggiudicazione mediante produzione di bilanci o documenti equipollenti da cui si evinca l'ammontare delle forniture similari effettuate.
- b) In caso di RTI orizzontali, tali cifre sono raggiungibili cumulando gli importi di forniture effettuati dalle imprese associate; in caso di RTI verticali, tali importi devono essere raggiunti dalla mandante ciascuna per la propria quota parte, posto che in ogni caso la mandataria deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale almeno del 40%.

DOCUMENTAZIONE:

Capitolato d'Oneri;

Elenco Prezzi;

Documento Unico di Gara - DGUE;

Tutti i documenti necessari per poter presentare la manifestazione di interesse, sono scaricabili al seguente link

<https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s1a23ddb8c7b49d1a>

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno far pervenire, alla scrivente, in plico efficacemente sigillato e recante sull'esterno, l'intestazione **“AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI: “Contatori per acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro e tipologia muniti di raccordi” – progetto 17023. Codice CIG n. 7127300206** con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale, o a mano, **(nella giornata di**

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

sabato, di domenica e nel pomeriggio di venerdì, gli Uffici dell’Azienda sono chiusi), alla Segreteria dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Via 11 Settembre n. 24 - Peschiera del Garda, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2017

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:

a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto il

giorno	mercoledì	19 (diciannove)	luglio	ora	9,00
---------------	------------------	----------------------------	---------------	------------	-------------

b) l’esame avverrà presso la sede della società A.G.S. S.p.A., in via 11 Settembre, n. 24, nella sala riunioni, al piano secondo;

c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata via pec alle ditte concorrenti.

Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Numero minimo

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) e ss.mm.ii del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 10 (dieci) operatori economici. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante procede all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.

Numero massimo

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, selezionati nel numero massimo così determinato:

- a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 10 a 20;
- b) 14 (quattordici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 40;
- a) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 40.

Documentazione da presentare per la partecipazione alla manifestazione di interesse:

- a) **Domanda di partecipazione** in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante redatta **secondo il modello DGUE da scaricare obbligatoriamente dal link sopra descritto**, con la quale la ditta attesti di possedere tutti i requisiti e dal Capitolato d’Oneri previsti dalla vigente normativa per poter partecipare alle gare pubbliche.
In caso di Raggruppamento il modulo DGUE dovrà essere compilato anche dalle ditte partecipanti al Raggruppamento.

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

b) Sopralluogo**non è richiesto il sopralluogo obbligatorio in sito.**

Se l'operatore economico intende comunque effettuare una visita presso gli uffici per acquisire informazioni sull'oggetto della manifestazione di interesse, deve presentare apposita richiesta telefonica al Responsabile Impianti e Telecomunicazioni, ing. Giovanni Lepore, al seguente numero telefonico - cell. aziendale 349-7168078 nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e il venerdì dalle ore 8 alle ore 12,00;

TERMINE DI VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

180 giorni dalla data di presentazione;

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le esclusioni avverranno nel rispetto della normativa vigente in materia

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA ED ALLA AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante dopo aver esaminato le richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse, procederà con la trasmissione ai soggetti idonei della lettera di invito per la conseguente presentazione dell'offerta economica.

Il Seggio di gara affiderà la fornitura alla ditta che offrirà il miglior ribasso in percentuale sull'Elenco Prezzi posto a base di gara.

Nella formulazione del prezzo costituente l'offerta l'operatore economico dovrà tenere conto oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposte anche di quanto segue:

l'esecuzione del servizio di fornitura è disciplinato dalle norme contenute nel "Capitolato d'Oneri" e per quanto non previsto dal presente Avviso Esplorativo, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa di riferimento.

Con la ditta affidataria della fornitura verrà stipulato un contratto dell'importo di € 190.000,00.

La gara verrà esperita anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e successiva offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Il Seggio di gara giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti nel rispetto della vigente normativa.

Si avverte che, successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato nel presente invito, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.

L'azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione senza che questa eventualità possa comportare la sussistenza di particolari diritti da parte delle ditte offerenti;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

- aggiudicare il servizio di fornitura alla ditta classificatasi seconda in graduatoria, qualora la prima non risultasse in regola con le disposizioni previste dal “Capitolato d’Oneri” e dalla normativa di riferimento.

Si rammenta che l’offerta ed il relativo verbale di gara non costituiscono per l’Azienda vincolo contrattuale. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, mentre per l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data dell’approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo competente.

SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante.


Il servizio è finanziato mediante fondi di Bilancio dell’Azienda.

PRIVACY

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva gestione del contratto. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della legge stessa.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Azienda Gardesana Servizi S.p.A..

IL DIRETTORE
APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI
(dott.ssa Paola Bersani)



AGL/PB/mv

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001