

***DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE***

N. 721 DEL 06.07.2017

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di "Barre di ventilazione a bordo dei trasformatori MT/BT all'interno della cabina elettrica del P.O. Annunziata di Cosenza".
CIG: Z6D1F33534

Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Gestione Tecnico Patrimoniale" Ing. Amedeo De Marco in forza della delega conferita al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di **€ 6.819,80** (Iva inclusa) scaturente dalla presente proposta, è stata annotata sul conto n. 503.1.101 del Bilancio anno 2017, che presenta idonea copertura.-

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

PREMESSO

- Che, nell'ambito delle verifiche obbligatorie di legge sugli impianti elettrici dei locali ad uso medico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ad opera dell'ing. Vincenzo Divoto, Professionista incaricato, per il triennio 2017-2019, all'esecuzione di detto Servizio, congiuntamente agli elettricisti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, si è riscontrata una elevata temperatura all'interno della Cabina MT/BT, afferente i vecchi Plessi del P.O. Annunziata;
- Che, a seguito di tale segnalazione, i Collaboratori Tecnici di questa UOC, geom Gullo e P.I. Delicato, hanno eseguito una ulteriore e dettagliata ispezione all'interno della cabina MT/BT in questione, rilevando, oltre alla elevata temperatura interna, un corto circuito alle barre di ventilazione di raffreddamento dei 4 trasformatori esistenti, indicando la necessità di sostituire le precitate barre di ventilazione;
- Che il Servizio Tecnico di questa UOC ha provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta S.E.A. Mediterranea srl, specializzata nella realizzazione dei lavori di che trattasi;
- Che, in data 22/06 u.s., la ditta S.E.A. Mediterranea srl ha trasmesso preventivo di spesa per ***“Sostituzione delle barre di ventilazione a bordo dei trasformatori MT/BT all'interno della cabina elettrica del P.O. Annunziata di Cosenza”***, per un importo di € 5.590,00 + IVA pari ad € 1.229,80, **per un importo complessivo di € 6.819,80;**
- Che il Servizio Tecnico ha ritenuto congrua detta offerta esprimendo, tra l'altro, parere favorevole all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta S.E.A. Mediterranea srl, specializzata nelle lavorazioni di che trattasi;
- Che, nello specifico, l'offerta prevede:
 1. Fornitura e posa in opera di n. 8 barre di ventilazione (n. 2 barre per ogni trasformatore), realizzate su profilo in alluminio con a bordo installati n. 3 ventilatori tangenziali, portata totale pari a 1.140 mc/h, alimentazione 230 Vac. Date in opera complete di collegamenti elettrici ed accessori di fissaggio.
Q.tà = n. 8 x € 620,00 cad. = € 4.960,00
 2. Controllo funzionale dei circuiti di rilievo della temperatura a bordo trafo (sonde pt100) e della relativa centralina di comando a bordo quadro, con verifica degli assorbimenti e delle relative protezioni. Per tutti e 4 i trasformatori presenti.
Q.tà = a.c. n. 1 x € 240,00 cad. = € 240,00
 3. Fornitura in opera di dispositivo elettronico a microcontrollore per il controllo della temperatura di trasformatori MT incapsulati in resina e a secco, 4 ingressi pt100 (tre canali per le fasi più un quarto opzionale per il nucleo o per la temperatura ambiente) uscite con relè a contatto pulito, pre-allarme e sgancio (ALARM e TRIP), segnalazione anomalia di funzionamento (FAULT) e azionamento sistema di ventilazione (FAN).
Q.tà = n. 1 x € 390,00 cad. = € 390,00**Per un importo totale di € 5.590,00 + IVA al 22% € 1.229,80 = € 6.819,80**
- Che ricorrono le condizioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/16 in quanto “per ragioni di estrema urgenza....., i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”, in quanto

trattasi della Cabina Elettrica a servizio dei Reparti, compreso il Gruppo Operatorio, allocati presso il P.O. Annunziata;

CONSIDERATO

- Che, in conseguenza delle premesse sopraelencate, con la presente determina è necessario affidare alla ditta S.E.A. Mediterranea srl, con sede in Zumpano (CS) alla Via B. F.sco Marino, 81 – Zona Industriale, la **“Sostituzione delle barre di ventilazione a bordo dei trasformatori MT/BT all’interno della cabina elettrica del P.O. Annunziata di Cosenza”**, per un importo di € 5.590,00 + IVA pari ad € 1.229,80, **per un importo complessivo di € 6.819,80 (IVA compresa al 22%)**;
- Che per il pagamento di quanto sopra descritto, a favore della ditta S.E.A. Mediterranea srl, è necessario registrare la somma di € 6.819,80 IVA compresa al 22% sul conto n. 503.1.101;
- Che verrà emesso a favore della ditta S.E.A. Mediterranea srl regolare mandato di pagamento, previa attestazione di “regolare esecuzione dei lavori” da parte della UOC G.T.P.;
- Che i sottoscrittori il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/2004;
- Accertata la regolarità tecnico amministrativa;

DETERMINA

- Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
- Di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/16, alla ditta S.E.A. Mediterranea srl, la **“Sostituzione delle barre di ventilazione a bordo dei trasformatori MT/BT all’interno della cabina elettrica del P.O. Annunziata di Cosenza”**, per un importo di € 5.590,00 + IVA pari ad € 1.229,80, **per un importo complessivo di € 6.819,80 (IVA compresa al 22%)**;
- Di annotare la somma complessiva di **€ 6.819,80** sul conto n. 503.1.101 del budget 2017;
- Di stabilire che verrà emesso in favore della ditta S.E.A. Mediterranea srl, regolare mandato di pagamento, previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- Di confermare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04;
- Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3 – ter del D.lgs. n°502/1192 e s.m. e i..

Il Resp. del Procedimento

Rag. Pietro Palermo

Il Responsabile Servizi Amm./vi

Dott.ssa Erminia Piane

IL Direttore U.O.C.

Gestione Tecnico Patrimoniale

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati;

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;
- ☐ Che la presente determinazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n° _____, del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004.

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- ☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)