



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ssa Maria Sigona



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 15 LUG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


N. 218 del 12 LUG. 2012

OGGETTO: Presa d'atto intervento tecnico urgente per la riparazione di n. 1 chiller marca Clivet in dotazione alla U.O. di Urologia dell'Ospedale Civile.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore del Settore



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 12 LUG. 2012 il Direttore della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche Ing. Vincenzo Brugaletta, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

Su proposta del Direttore del Settore Patrimoniale e Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità,

Premesso che, nelle more della predisposizione della gara per l'affidamento del servizio degli impianti di climatizzazione dell'Azienda, il suddetto servizio viene garantito per gli impianti della cessata Azienda Ospedaliera dalla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa a seguito di procedura di gara, giusta delibera n. 139 del 16/10/2009;

Che a seguito di richiesta ai competenti uffici di certificazione del DURC, è emerso che in data 24/05/2012 la sopra indicata ditta, non è regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL, e in relazione a ciò si è proceduto alla sospensione dei pagamenti delle fatture, e all'affidamento ulteriore di nuovi incarichi;

Rilevato che, l'arrivo della stagione estiva e l'aumento della temperatura esterna determina un maggiore utilizzo degli impianti di climatizzazione, e che la manutenzione ordinaria (verifica di funzionalità- pulizia dei filtri, e piccoli interventi) viene garantita dai tecnici operai dell'Azienda;

Vista la richiesta di intervento tecnico urgente per un chiller a marca Clivet in dotazione alla U.O. di Urologia dell'Ospedale Civile (ultimo piano), in data 14/06/2012, dopo sopralluogo dei nostri tecnici che non ha prodotto effetti, si sono interpellate ditte esterne specializzate nel settore;

Atteso di dover provvedere in merito, con urgenza al fine di garantire le condizioni minime di confort per i pazienti e gli operatori incaricati, si è richiesto preventivo di spesa alla Ditta Airtek di Damiano Civello, quale ha presentato offerta del 20/06/2012 per €. 980,00, con successivo migliorativo del 21/06/2012 di €.780,00 oltre iva e precisamente:

- Riparazione Chiller con sostituzione di:
▶ N. 1 Flussostato acqua in ottone da 1"
- Regolazione parametri centralina Carel PCO2
- Controllo funzionamento, pressioni di lavoro con rabocco di refrigerante R407C;

Rilevato che dall'indagine di mercato effettuato, l'importo richiesto dalla Ditta Airtek di Damiano Civello con sede in via Palma di Montechiaro, Ragusa sia da ritenersi congruo, e che l'intervento tecnico è stato regolarmente effettuato giusta attestazione del conduttore di caldaia sig.Cavallo Girolamo apposta in calce al foglio di lavoro;

Preso atto di quanto sopra;

Vista la fattura n. 13 del 27/06/2012 di €. 943,80 iva compresa della Ditta Airtek di Civello Damiano di Ragusa;

Accertata la regolarità contabile della fattura sopra specificata;

Ritenuto per quanto sopra di poter provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Autorizzare ora per allora la riparazione urgente del chiller a marca Clivet, in dotazione alla U.O. di Urologia dell'Ospedale Civile effettuata dalla Ditta Civello Damiano per l'importo complessivo di €. 780,00 oltre iva e precisamente:

Riparazione Chiller con sostituzione di:

▶ N. 1 Flussostato acqua in ottone da 1"

▶ Regolazione parametri centralina Carel PCO2

▶ Controllo funzionamento, pressioni di lavoro con rabocco di refrigerante R407C;

2) Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 943,80 iva compresa, (conto 50301010106 aut 85).

3) Provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n.13 del 27/06/2012 di €. 943,80 iva compresa, della ditta Airtek di Civello Damiano relativa alla suddetta riparazione.

4) Dare atto che gli atti dichiarati nella presente determina sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....		
.....		