


\*\*\*\*\*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Cirignotta

*Filipponeri Cascone*

*Salvatore Cirignotta*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 699 del 31 OTT. 2012

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 NOV. 2012

**DIREZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE**

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Affidamento lavori relativi alla manutenzione della pompa di pressurizzazione acqua, e alla sostituzione del quadro elettrico per due pompe presso il P.Ospedaliero Civile di Ragusa.

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Giovanna Deella*

IL DIRETTORE

*Dr. Vito Amato*

Il 31 OTT. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 0139 del 13/07/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dr. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Settore Patrimoniale e Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, è pervenuta a questo settore Tecnico, segnalazione da parte di personale operaio dipendente da questa Azienda, che una delle due pompe di pressurizzazione acqua installata presso l'ospedale Civile, non funziona e non permette in caso di guasto della pompa funzionante la distribuzione di acqua all'impianto idrico;

Vista la relazione del perito industriale Antonio Bonifacio, dalla quale si evince che si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura in sicurezza di acqua all'impianto idrico del nosocomio attraverso l'autoclave, e precisamente:

• Occorre la riparazione della pompa trifase di pressurizzazione da 7,5HP, la sostituzione e installazione del nuovo quadro elettrico di pressurizzazione per le due pompe da 7,5 Hp in quanto non selettivo. I lavori dovranno comprendere lo smontaggio e la riparazione della pompa, mediante la sostituzione delle parti meccaniche il rifacimento dell'avvolgimento, il rimontaggio della stessa nei locali autoclave del presidio ospedaliero e l'installazione del nuovo quadro elettrico, per le due pompe in servizio (con certificazione della casa costruttrice secondo le norme) comprendente:

- nr. 1 sezionatore
- nr. 1 interruttore generale 40°
- nr. 2 salvamotori
- nr. 2 contatori 40°
- nr. 1 commutatore manuale 1-0-2 (o sistema di alternanza automatico).

Accertato per quanto sopra detto, che tale riparazione è urgente;

Ritenuto in considerazione dell'entità della spesa presunta, di potervi provvedere ai sensi del Regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con D.A. 3086/09 e recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009, mediante cottimo fiduciario;

Rilevato che, in applicazione del suddetto regolamento, sono state invitate a presentare preventivo di spesa, di cui alla lettera d'invito prot. n 620 del 28/09/2012 le seguenti ditte operanti nel settore:

Biagio Cassarino	Via Schiapparelli,22	97013 Comiso
Elettromeccanica	Via Piemonte n. 53	97100 Ragusa
I.TE.EL srl	Viale dei Platani	97013 Comiso
Nova Quadri s.r.l	Zona Industriale	97100 Ragusa
Tecnoterm s.r.l.	Via Sofocle, 12	97100 Ragusa
Zocco Sergio	C/da Cannizzara,24	97015 Modica

Viste le offerte di spesa, pervenute entro giorno 03/10/2012 con nota acquisita al protocollo e di seguito così specificate:

Biagio Cassarino	prot. nr. 2020/a del 03/10/2012
Elettromeccanica	prot. nr. 2020/b del 03/10/2012
I.TE.EL srl	prot. nr. 2020/c del 03/10/2012
Nova Quadri	prot. nr. 2020/d del 03/10/2012
Tecnoterm	prot. nr. 2020/e del 03/10/2012
Zocco Sergio	prot. nr. 2020/f del 03/10/2012

Visto il verbale di gara da cui si evince che l'offerta preventivo più conveniente rispetto a quanto

richiesto è quella della Ditta Tecnoterm di Ragusa, giusta offerta del 03/10/2012 di €. 990,00 oltre iva, e che, su richiesta di questo Servizio ha presentato offerta migliorativa il 05/10/2012 per €. 850,00 oltre iva;

Ritenuto per quanto sopra, di poter affidare ai sensi del regolamento citato sopra (art. 7 del Regolamento Aziendale) alla Ditta Tecnoterm srl la riparazione della pompa trifase di pressurizzazione da 7,5HP e la sostituzione e installazione del nuovo quadro elettrico di pressurizzazione per le due pompe ;

Preso atto della regolarità della procedura;



Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- 1.Prendere atto della necessità di procedere alla riparazione della pompa trifase di pressurizzazione da 7,5 HP, con sostituzione e installazione del nuovo quadro elettrico di pressurizzazione del P.O. Civile di Ragusa;
- 2.Affidare alla Ditta Tecnoterm di Ragusa la riparazione e sostituzione di cui è discorso per l'importo di €. 850,00 oltre iva, giusta offerta scontata.
- 3.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €.1.028,50 iva compresa, (conto 50301010106 aut.85).
- 4.Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di garantire la messa in servizio della pompa di pressurizzazione acqua e l'installazione del nuovo quadro elettrico di pressurizzazione per le due pompe presso il P.O. Civile di Ragusa.
- 5.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio 2012	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	850,00		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....		.....	