

ACC. 1

Prot. N. 293
Del 11.02.2020

U.O.C. Struttura Complessa Medicina Nucleare

Direttore: Dott. Antonio Bagnato

11.02.2020

Alle c.c. Dott. TONORO GABRIELE

e p.c. Dott. ACHILLO GENOVESE

All' U.O.C.

Gestione Forniture, Servizi e Logistica
Sede

OGGETTO: richiesta acquisto prodotti/attrezzature.

Il sottoscritto/a Prof/Dott **Antonio Bagnato**

richiede l'acquisto di: arredi per la messa in uso della nuova degenza di terapia Medico Nucleare dello S.O. Mariano Santo

Prodotto/attrezzatura (Caratteristica Dettagliata)	Conf.	Qt.	Prezzo Unitario oltre IVA	Totale oltre IVA al 22%
Costo complessivo lotti 1-2				€ 31.860,00
Scheda tecnica VEDI ALLEGATO				

Relazionare in breve la necessità dell'acquisto in modo chiaro e leggibile:
non ci sono a disposizione arredi da adattare.

Cosenza, li 28/01/2020

Il Direttore Generale

(Timbro e firma)

Spazio riservato al Capo Dipartimento o al Direttore Medico di P.U., **OBBLIGATORIO**, per qualsiasi acquisto

Si esprime parere favorevole all'acquisto

Cosenza, li 11.02.2020

Direttore Medico P.U.

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

IL DIRETTORE MEDICO P.U.

DR. SALVATORE DE PAOLA

Spazio riservato al direttore dell'U.O.C. di Farmacia, **OBBLIGATORIO**, per qualsiasi acquisto di competenza.

Si esprime parere favorevole all'acquisto

Cosenza, li _____

Il Direttore dell'U.O.C. di Farmacia

(Timbro e firma)

11.02.2020
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

DIRETTORE SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CINZIA BETTELINI

Azienda Ospedaliera di Cosenza richiesta arredi per la messa in uso della nuova degenza di terapia Medico Nucleare dello S.O. Mariano Santo

ALL. 2

Valutazione per la fornitura di arredi destinati alla nuova degenza di terapia Medico Nucleare dello S.O. Mariano Santo.

In riferimento alla trattativa per l'acquisto di arredi per la messa in uso della nuova degenza di terapia Medico Nucleare dello S.O. Mariano Santo, dopo una attenta valutazione delle schede tecniche consegnate per redigere la suddetta valutazione, con la presente Vi comuniciamo la conformità dei prodotti offerti dalle ditte sotto elencate, per come di seguito indicato:

SCHEDA TECNICA PRODOTTI RICHIESTI LOTTO 1

Rif.to	Q.tà	Descrittivo di minima richiesta:
		Lotto 1 - Letti elettrici Degenza Terapia Medico Nucleare S.O. Mariano Santo
1	5	Letti degenza elettrici e sponde a 4 settori con Superficie letto in materiale plastico in 4 sezioni e 3 snodi, integralmente asportabile e planare. Struttura su 4 ruote di diametro minimo 150 mm. Basamento concepito in modo tale da permettere l'uso di sollevatori a qualsiasi altezza del piano rete. Sollevamento del piano rete tramite sistema a compassi (non colonne) per garantire minor peso del letto e maggior stabilità. Freno centralizzato e allarme sonoro per letto non frenato Possibilità di inserimento della ruota direzionale Trattamento antimicrobico corredato da certificazioni di Enti terzi (non ammesse autodichiarazioni) Testa letto e pediera facilmente asportabili in materiale plastico Sistema antisfilamento accidentale delle spalle Alloggiamenti per aste in zona testa ed in zona piedi Schienale elettrico elevabile sino ad almeno 70°, sezione femorale 30° Allungamento del piano rete, azionabile senza rimuovere le spalle o spostare il materasso. Traslazione della base della sezione schienale durante il sollevamento (per evitare lo schiacciamento dell'addome, di eventuali drenaggi toracici o addominali, e la risalita del diaframma con conseguente inalterata capacità respiratoria) Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante (per evitare lo scivolamento del paziente) Elevazione elettrica delle ginocchia Movimentazione della zona gambe con sistema manuale Sistema di sicurezza per evitare la controtazione del ginocchio Altezza variabile elettrica cm. 40 a cm. 80 Batteria ausiliaria per tutte le movimentazioni Facile accesso per effettuare manutenzione alle parti elettriche e meccaniche Senza carter di copertura, per facilitare operazioni di sanificazione

PERVENUTA
ALL'UFFICIO PROVEDITORATO
IN DATA 03.06.2020
174

[Signature]
[Signature]
[Signature]



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

	<p>Sponde a quattro settori a contenimento totale in lunghezza con movimento ad abbattimento laterale ammortizzato (non a ribalta o a rotazione) e conformi alla norma CEI EN 60601-2-52; tutte le parti in movimento non devono presentare punti di schiacciamento e possibili spazi non protetti per evitare cadute accidentali.</p> <p>Comandi elettrici, con tasto di accensione, su doppia pulsantiera con possibilità di inserimento in più parti del letto (sulle sponde e/o sulla pediera); una pulsantiera per il paziente, con tasto di uscita sicura, ed una, non raggiungibile dal paziente, per gli operatori con possibilità di inibizione delle funzioni.</p> <p>Pulsantiera operatore con sistema di inibizione automatico temporizzato e posizioni memorizzate di anti shock, posizione CPR, poltrona terapeutica, posizione di visita.</p> <p>Sblocco meccanico dello schienale su entrambi i lati (CPR) facilmente raggiungibile sia con le sponde in uso che abbassate.</p> <p>Funzioni Trendelenburg ed Antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 15°</p> <p>Posizione antishock Trendelenburg 15°</p> <p>Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipologia di materassi</p> <p>Allarmi visivi per letto non ad altezza di sicurezza.</p> <p>Barra portadrenaggi bilaterale.</p> <p>Possibilità di luce per verificare nelle operazioni notturne livelli sacche.</p> <p>Allarme visivo segnalazione anomale.</p> <p>Carico di lavoro in sicurezza di almeno Kg. 250</p> <p>Peso del letto contenuto</p> <p>Dimensioni esterne con sponde in uso sotto 99 cm.</p> <p>Supporto porta padella</p> <p>Supporto porta pappagallo</p> <p>supporti</p> <p>Asta sollevamato</p> <p>Asta flebo sagomata e regolabile in altezza a 5 ganci</p> <p>Supporti porta asta flebo su tutti i quattro lati</p> <p>Cestello porta flebo in plastica (min. 2 x letto)</p> <p>Supporto porta bombola ossigeno</p>
--	--

Hanno partecipato le seguenti Ditte:

- 1) Ditta ARGA
- 2) Ditta GIVAS

Dichiarazione di conformità dei prodotti offerti Ditta ARGA

Rif.to	Quantità Richieste
Lotto 1	5
Presenta letto modello HILLRom900 che risulta essere conforme a quanto richiesto.	

LA DITTA ARGA RISULTA CONFORME A QUANTO RICHIESTO CON LA SEGUENTE VALUTAZIONE

Griglia di valutazione elemento qualità		Punti Max 70
1	Dimensioni con sponde in uso	6
2	Dimensioni superficie paziente	4
3	Angolo inclinazione schienale	2
4	Angolo inclinazione gamba	2
5	Piano in materiale plastico integralmente asportabile per pulizia	2
6	Traslazione della sezione schienale	6
7	Applicabilità allunga letto	6
8	Sistema di elevazione piano rete	4
9	Altezza minima da terra	2
10	Altezza massima da terra	2
11	Possibilità di scelta tra sponde a 4 settori e a compasso	6
Comandi elettrici e funzioni		
12	Posizione della pulsantiera operatore svincolata dalla spalla	3
13	Comandi dedicati a posizione visita, antishock, posizione uscita sicura, posizione seduta terapeutica	4
14	Blocco per singolo comando in vista per l'operatore, di facile individuazione e non raggiungibile dal paziente	2
15	Angolo Trendelenburg	2
16	Angolo Controtrendelenburg	2
17	Posizione comando RCP	2
18	Sistema di allarme per letto non frenato	2
19	Blocco angolo negativo (gamba sollevato e femorale bloccato)	3
Varie		

3	Angolo inclinazione schienale	2
4	Angolo inclinazione gamba	2
5	Piano in materiale plastico integralmente asportabile per pulizia	2
6	Traslazione della sezione schienale	6
7	Applicabilità allunga letto	6
8	Sistema di elevazione piano rete	4
9	Altezza minima da terra	2
10	Altezza massima da terra	2
11	Possibilità di scelta tra sponde a 4 settori e a compasso	6
	Comandi elettrici e funzioni	
12	Posizione della pulsantiera operatore svincolata dalla spalla	3
13	Comandi dedicati a posizione visita, antishock, posizione uscita sicura, posizione seduta terapeutica	4
14	Blocco per singolo comando in vista per l'operatore, di facile individuazione e non raggiungibile dal paziente	2
15	Angolo Trendelenburg	2

Carla

ST

Carla

ST



SERVIZIO
SANTARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

16	Angolo Controtrendelenburg	2
17	Posizione comando RCP	2
18	Sistema di allarme per letto non frenato	2
19	Blocco angolo negativo (gambale sollevato e femorale bloccato)	3
20	Facilità di manutenzione e sanificazione	2
21	Presenza di antimicrobico certificato da valida documentazione	2
22	Scelta colori	2
23	Massimo carico di lavoro in sicurezza	2
Totale punti		70

Valutazione per la fornitura di arredi destinati alla nuova degenza di terapia Medico Nucleare dello S.O. Mariano Santo.

In riferimento alla trattativa per l'acquisto di arredi per la messa in uso della nuova degenza di terapia Medico Nucleare dello S.O. Mariano Santo, dopo una attenta valutazione delle schede tecniche consegnate per redigere la suddetta valutazione, con la presente Vi comunichiamo la conformità dei prodotti offerti dalle ditte sotto elencate, per come di seguito indicato:

SCHEDA TECNICA PRODOTTI RICHIESTI LOTTO 2

Rif. nro	Q.tà	Descrittivo di minima richiesta:
		Lotto 2 - arredi Degenza Terapia Medico Nucleare S.O. Mariano Santo
		ARMADI DEGENZA AD 1 ANTA
1	5	<ul style="list-style-type: none">• serratura a chiave• misura cm 45 x 55 x 190 h circa• piedini da 60 mm regolabili• Struttura in laminato plastico da 20 mm• profilo perimetrale parapolvere in materiale morbido



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

		<ul style="list-style-type: none">• Frontale in conglomerato ligneo placcato laminato plastico• bordo perimetrale in ABS• n.2 ripiani superiore e inferiore• vano centrale con asta appendiabiti cromata• Cerniere a tre regolazioni, complete di basetta• Maniglia antitrauma senza spigoli vivi. Colore preferibilmente grigio perla
2	3	TAVOLO DEGENZA <ul style="list-style-type: none">• rettangolari• misura cm 120 x 60 x 80 h circa• gambe diam mm 60• in acciaio verniciato alluminio• complete di piedini in regolabili in altezza• Piano in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1, placcato in laminato plastico e bordo in ABS tagliato ai 4 angoli. Colore preferibilmente rosso antico
3	7	POLTRONCINE DEGENZA <ul style="list-style-type: none">• in multistrato di faggio• con spigoli arrotondati• Dimensioni cm 56 x 60 circa• piano seduta a cm 47 circa• schienale a cm 82 circa• Pannelli sedile e schienale in legno lamellare stampato ergonomicamente• Braccioli curvati in un pezzo unico con la gamba anteriore con assenza totale di sporgenze• Imbottitura sedile e schienale in espanso con rivestimento in tessuto poliuretano ignifugo, antibatterico, sanificabile, senza cuciture a vista• Omologazione classe 11M. Imbottitura Colore preferibilmente rosso antico
4	5	COMODINO CON TAVOLO SERVITORE ESTRAIBILE <ul style="list-style-type: none">• Comodino con tavolo servitore



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

		<ul style="list-style-type: none">• Cassetto superiore• Anta inferiore disponibile con apertura destra• Porta bottiglie laterale• Porta salvietta laterale• Quattro ruote Piroettanti di cui due con freno• Paracolpi agli angoli• Piano di fondo con fori per aerazione <p>Tavolo servitore con le seguenti funzioni</p> <ul style="list-style-type: none">• Regolazione in altezza mediante leva di blocco e sblocco• Rotazione di 360° per sormontare il letto di degenza• Inclinazione del piano con funzione leggio• Allungamento per raggiungere il centro del letto• Bordino perimetrale per liquidi <p>Descrizione strutturale</p> <ul style="list-style-type: none">• Struttura realizzata in acciaio verniciato• Tavolo servitore estraibile ad elevazione, rotazione e inclinazione variabile.• Anta e cassetto in laminato bordato ABS.• Cerniere in acciaio.• Vano portabottiglie laterale in ABS antiurto.• Piano d'appoggio superiore in ABS antigraffio e facilmente disinfettabile e lavabile.• con apertura a destra• Colore preferibilmente grigio perla <p>Misure</p> <ul style="list-style-type: none">• Larghezza 62 cm• Profondità 45 cm• Altezza regolabile da 78 a 120 cm <p>POLTRONA RELAX ELETTRICA per personale dipendente</p> <ul style="list-style-type: none">• tessuto antibatterico e traspirante di alta qualità, facilmente lavabile• 2 ruote posteriori per facile movimentazione della poltrona• Poltrona reclinabile con sistema alzapersona, azionabile con telecomando• tasca laterale comoda per riporre oggetti di uso quotidiano• Portata minima: 100 kg
5	1	



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

		<ul style="list-style-type: none">• Colori disponibili: possibilmente grigio perla• materie prime impiegate di alta qualità nel rispetto delle norme vigenti• schienale e poggiatesta azionabili tramite apposito telecomando• Colore preferibilmente rosso antico
6	1	SCRIVANIA <ul style="list-style-type: none">• Scrivania da studio e postazione di lavoro multifunzione• Struttura del piano di lavoro in vetro temperato sabbato 8 mm• Gambe in acciaio cromato di colore Argento• Lunghezza 150, Larghezza 80, Altezza 75 cm• colore preferibilmente bianco/grigio
7	1	SEDIE DA UFFICIO GIREVOLE ERGONOMICA <ul style="list-style-type: none">• superficie in ecopelle, braccioli e i piedi in plastica ad alta qualità, cuscino composto da schiuma di poliuretano ad alta densità antibatterico e traspirante di alta qualità, facilmente lavabile• Altezza totale (regolabile): 124-132 cm; Altezza dello schienale: 82 cm; Seduta: 39x53 cm; Diametro Base: 64 cm; Carico massimo: 150 kg• inclinazione dello schienale, braccioli e seduta regolabili in altezza, seduta e schienale ben imbottiti, cuscino di testa, e cuscino lombare• Colore preferibilmente rosso antico/grigio perla
8	1	ARMADIO A 2 ANTE CIECHE <ul style="list-style-type: none">• Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite di spessore 10 mm• pareti tamburati di macry-vilene isolante• Ante battenti in acciaio inox AISI 304 di spessore 1,5 mm• serratura e doppia chiave• Completo di N°05 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore non inferiore a 10 mm regolabili su cremagliera.• N°04 piedini acciaio inox AISI 304 regolabili sui quali appoggia la struttura completo di N°04 ruote per lo spostamento.• Dimensioni minimo 100x70 x 190 h.• privo di zoccolatura



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

		CARRELLO medicazioni
9	1	<ul style="list-style-type: none">• realizzato in acciaio verniciato,• con vassoi superiore e inferiore estraibili in acciaio inox• interamente in acciaio inox• ripiani superiore e inferiore estraibili, in acciaio inox• n. 2 contenitore per rifiuti• ruote girevoli di 75 mm• con porta bombole• m. 95x45x80 cm
10	1	<p>Carrello per emergenza completo con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in tecnopolimero.</p> <ul style="list-style-type: none">• solida, robusta con componenti in materiale plastico (tecnopolimero) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche• autoportante e monoscocca• piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione• Altezza da terra mm. 1000.• maniglione di spinta: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.• parte frontale: predisposta per la chiusura centralizzata e per l'inserimento di cassette modulari costruiti interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato• scorrimento silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermocorsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave• Accessoriato di piastra defibrillatore: base in plexiglass (dim. 390x320x20h mm) e tubolare di sostegno in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 10°, con dispositivo di bloccaggio a mezzo di cinghie adeguabile ad ogni misura di apparecchio• asta portaflebo: in acciaio inox regolabile in altezza con dispositivo di blocco• con piastra cardiomassaggio: realizzata in plexiglass trasparente• cassetti di serie: realizzati completamente in materiale plastico; nr.2 cassetti dimensioni



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

		<p>450x485x75h; nr.2 cassette dimensioni 450x485x150h; nr.1 cassetto dimensioni 450x485x225h</p> <ul style="list-style-type: none">• chiusura: con cassette bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco e con sigilli monouso in plastica (cod. 617363), nr. 20 forniti con il carrello• parte laterale sx: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero• parte laterale dx: vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero; n. 2 contenitori portarifiuti; nr. 1 portacateteri o sonde, n. 1 pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero• parte posteriore: vano ad incasso con supporto portabombole dotato di cinghie di fissaggio; nr. 1 barra con ganci per accessori• ruote: n. 4, diam. 125 mm, antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera• paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello• di facile pulizia e disinfezione• in conformità con tutte le norme vigenti in materia• Dimensioni carrello senza accessori: 67x64x h100 cm• Numero di cassette: 5• Misura cassette (cm):<ul style="list-style-type: none">- 45x49 x h 75 (2)- 45x49 x h 15 (2)- 45x49 x h 23 (1)
11	3	<p>PORTAOMBRELLI</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensioni L x P x A : 26 x 26 x 62 cm• Materiale Metallo• Colore Grigio• Altezza: 62 cm• Diametro: 26 cm• Capacità: 28,5 litri• Materiale filo metallico



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie



REGIONE CALABRIA

12	1	<p>CARRELLLO A DUE RIPIANI IN ACCIAIO INOX (passaggio cibo)</p> <ul style="list-style-type: none">• con struttura in acciaio verniciato antibatterico,• rivestito con carter in ABS Metacrilato lucido.• composto da vassoio abbattibile completo di porta bicchieri che può essere regolato in altezza, lunghezza ed inclinazione,• portata di 7 kg.• dotato di quattro ruote gemellari piroettanti diametro 50mm con battistrada in gomma morbida antirumore.
13	1	<p>CARRELLLO TERAPIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati• 5 cassette estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa• Serratura a chiave centralizzata• Dimensioni dei cassette:• 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.• 2 cassette in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.• 2 cassette in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.• Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.• Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm• Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.• Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø125 mm, di cui 2 con freno.• Dimensioni totali: mm 670x480x1110• Dimensioni di ingombro: mm 800x600x1110.

Hanno partecipato le seguenti Ditte:

1) Ditta CFS

2) Ditta GIVAS



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

Dichiarazione di conformità dei prodotti offerti Ditta CFS

Rif.to		Quantità Richieste
1	PRESENTA ARMADIO DEGENZA CD ART. TE1500 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	5
2	PRESENTA TAVOLO CD ART. 770095 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	3
3	PRESENTA POLTRONCINA CD ART. 400010B CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	7
4	PRESENTA COMODINO CD ART. CM11 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	5
5	PRESENTA POLTRONA RELAX CD ART. 400006 PORTATA 130 KG CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
6	PRESENTA SCRIVANIA CD ART. ZUL1160AV PIANO CRISTALLO 10 MM CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
7	PRESENTA SEDIA DA UFFICIO CD ART. KARIN CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
8	PRESENTA ARMADIO A DUE ANTE CIECHE CD ART. APBR CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
9	PRESENTA CARRELLO MEDICAZIONI CD ART. 3012 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
10	PRESENTA CARRELLO EMERGENZA CD ART. 7070-1 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
11	PRESENTA PORTAOMBRELLI CD ART. 9014 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	3
12	PRESENTA CARRELLO PASSAGGIO CIBO CD ART. TV2 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
13	PRESENTA CARRELLO TERAPIA CD ART. 6010 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1

LA DITTA CFS RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO CON LA SEGUENTE VALUTAZIONE

Griglia di valutazione elemento qualità	Punti Max 70
Corrispondenza al capitolato tecnico	30
Qualità dei particolari (ante, cassetti, maniglie, cerniere, serrature etc.)	15
Qualità e robustezza dei materiali di fissaggio ed assemblaggio	10
Migliorie non richieste ed offerte in dotazione	10
Facilità di manutenzione e sanificazione	5
TOTALE PUNTI	70



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"

Cosenza

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie



REGIONE CALABRIA

Dichiarazione di conformità dei prodotti offerti Ditta GIVAS

Rif.to		Quantità Richieste
1	PRESENTA ARMADIO DEGENZA LINEA DIANA CD ART. ZLAD10552G12 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	5
2	PRESENTA TAVOLO CD ART. TK11206A CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	3
3	PRESENTA POLTRONCINA CD ART. TK11206A CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	7
4	PRESENTA COMODINO BIFRONTI CD ART. HCG215 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	5
5	PRESENTA POLTRONA RELAX CD ART. ZMR61205 PORTATA 120 KG CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
6	PRESENTA SCRIVANIA CD ART. ZUL1160AV PIANO CRISTALLO 12 MM CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
7	PRESENTA SEDIA DA UFFICIO CD ART. ZMU5457 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
8	PRESENTA ARMADIO A DUE ANTE CIECHE CD ART. ZNM00096 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
9	PRESENTA CARRELLO MEDICAZIONI CD ART. CA9056 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
10	PRESENTA CARRELLO EMERGENZA CD ART. PL40L5-20535 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
11	PRESENTA PORTAOMBRELLI CD ART. ZAC0051 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	3
12	PRESENTA CARRELLO PASSAGGIO CIBO CD ART. CIB8010 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1
13	PRESENTA CARRELLO TERAPIA CD ART. PS405-AL-20535 CHE RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO	1

LA DITTA GIVAS RISULTA ESSERE CONFORME A QUANTO RICHIESTO CON LA SEGUENTE VALUTAZIONE

Griglia di valutazione elemento qualità	Punti Max 70
Corrispondenza al capitolato tecnico	30
Qualità dei particolari (ante, cassetti, maniglie, cerniere, serrature etc.)	15
Qualità e robustezza dei materiali di fissaggio ed assemblaggio	10
Migliore non richieste ed offerte in dotazione	10
Facilità di manutenzione e sanificazione	5
TOTALE PUNTI	70