

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2261 del 22 NOV. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **24 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore della ditta "Chloride" s.r.l. Emerson Network Power della fattura per la riparazione urgente di nr. 1 gruppo di continuità Mod. 80 MPRO KVA sn 0903M40013 in dotazione al P.O. di "Busacca" di Scicli U.O. di Dialisi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Perito Ing. Ivano Caltagirone)

IL DIRETTORE
(Ing. Lorenzo Aprile)

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **22 NOV. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

con l'assistenza del **Sig. Filipponeri Cascone**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Servizio Facility Management che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, presso il Presidio Ospedaliero "Busacca" di Scicli è dotato di nr. 1 gruppo di continuità(UPS) a marca e modello Chloride 80 Net/ MPR 40KVA sn 0903M40013, destinato alla rete di continuità no break del reparto di Dialisi;

Considerato che, durante i controlli periodici effettuati da personale tecnico interno dell'Azienda, effettuata in data 23.07.2013 è stato riscontrato un guasto di allarme inverter 1/5 - F2 per sovra temperatura inventario del cespite nr 438 sn 09003M40013;

Ritenuto pertanto necessario ripristinare il perfetto funzionamento del sistema di fornitura elettrica del gruppo statico di continuità, al fine di evitare una interruzione dei servizi sanitari;

Ravvisata l'urgenza e la delicatezza della situazione, questo Servizio competente, ha dovuto provvedere con urgenza, a richiedere con nota prot. nr 894/FM del 01.08.2013 sopralluogo tecnico immediato alla Ditta Chloride s.r.l. in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice di assistenza tecnica del gruppo statico di continuità (UPS) sopra indicato;

Vista l'offerta trasmessa dalla Ditta Chloride s.r.l nr 764/OV/2Q/FC del 14.08.2013 per un importo di €. 5.620,89 + iva al 21% che prevedeva:

Sostituzione di nr 2 schede PSDR Cod 710-02387 prezzo €. 3.182,82 cad.

Intervento forfait €. 375,00

Rimborso chilometrico €.285,48

Totale importo €. 660,48

Sconto a noi riservato del 20%

Totale importo €.5.620,89 oltre iva;

Tenuto conto che il preventivo di spesa definito dalla Ditta Chloride s.r.l. viene ritenuto congruo e conveniente dal responsabile Perito Tecnico Industriale sig. Ivano Caltagirone dipendente di questa Azienda, si è proceduto ad autorizzare l'intervento tecnico urgente;

Considerato che la spesa al di sotto della soglia comunitaria è gestibile per motivi di opportunità convenienza come acquisizione in economia;

Dare Atto che la spesa in oggetto è classificabile quale spesa in economia, e che trattasi di spesa indifferibile ed urgente;

Vista la fattura della Ditta "Chloride" s.r.l di importo complessivo pari ad €. 5.620,89 oltre iva al 21% pervenuta al prot generale in data 07.10.2013 e registrata al Settore Economico- Finanziario in data 08.10.2013 al nr 38713;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della spesa con urgenza al fine di non incorrere in interesse e in conformità alle prescrizioni pattuite;

Sentiti i pareri favorevoli rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Liquidare** alla Ditta "Chloride" s.r.l. Emerson Network Power Via Fornace, 30 40023-Castel Guelfo (BO) P.I. 00307150375 l'importo complessivo di €. 6.801,28 iva compresa, per la riparazione urgente del gruppo di continuità (UPS) a marca e modello Chloride 80 Net MPR 40 KVA sn 0903M40013, destinato alla rete di continuità no break del reparto di Dialisi.

2. **Autorizzare** ora per allora, l'esecuzione dei lavori della Ditta Chloride s.r.l., in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice di assistenza tecnica, per la riparazione del gruppo statico di continuità (UPS) in premessa specificato alle condizioni previste nell'offerta nr 764/ OV/ 2Q/ FC del 14.08.2013 per un importo di €. 5.620,89 oltre iva al 21% che prevedeva:

Sostituzione di nr 2 schede PSDR Cod 710-02387 prezzo €. 3.182,82 cad.

Intervento forfait €. 375,00

Rimborso chilometrico €.285,48

Totale importo €. 660,48

Sconto a noi riservato del 20%

Totale importo €.5.620,89 oltre iva;

3. **Quantificare** la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €.6.801,28 iva compresa imputata nel bilancio dell'anno corrente (50301010106 Aut. 187).

4. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	187/32		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	