


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE**

N. 613 del 21 MAR. 2014

**DIREZIONE SETTORE TECNICO**

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Affidamento, ai sensi del D.lgs n. 163/2006 del 12 aprile 2006, <sup>del</sup> l'intervento tecnico di ampliamento tecnologico dell'impianto rilevazione fumi e segnalazione di allarme incendio installato presso la U.O. di Cucina Pad. A del P.O. "Guzzardi" di Vittoria, alla Ditta GBR Sezione Sicurezza di Baldo Giuseppe - Via Dante, 24 Favara (AG) P.I. 02444730846. Importo complessivo €. 2.547,36 iva compresa. CIG numero ZDF56F47

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA  
SERVIZIO TECNICO  
L'ASSISTENTE TECNICO  
Tec. Sebastone Giovanni

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 21 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 MAR. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Premesso che, richiamata la necessità di avere il rinnovo tecnologico degli impianti di rilevazione automatici fumi e dell'impianto di segnalazione allarme incendio, presso i locali della Cucina del P.O.

"Guzzardi" di Vittoria;

Considerata l'importanza che riveste il sopracitato impianto nella prevenzione incendi;

Richiamata la norma UNI 11-224 del 2011, avente ad oggetto "la manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi che prevede delle verifiche periodiche sull'impianto rivelazione fumi;

Richiamata inoltre la norma UNI ISO 72490-19 avente ad oggetto "sistemi fissi di rilevazione e di segnalazione allarme d'incendio che prevede delle verifiche periodiche sull'impianto di segnalazione allarme;

Considerato anche che, la manutenzione straordinaria dell'impianto in oggetto deve essere affidata ad una ditta specializzata nel settore, giusta relazione redatta dal Perito Ind. Giovanni Tribastone dipendente del Servizio Tecnico di questa Azienda, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato, che da parte di questo competente ufficio, risulta vantaggioso affidare l'adeguamento e/o aggiornamento dell'impianto rivelazioni fumi e segnalazioni di allarme incendio ad una ditta che ha conoscenza dell'impianto e che è disponibile ad intervenire immediatamente;

Interpellata, pertanto visto che l'impianto risulta assemblato con dispositivi a marca INIM tipo Argus, la Ditta GBR sezione sicurezza di Baldo Giuseppe di Favara (AG) in qualità di ditta installatrice dei prodotti INIM, giusta dichiarazione della SCS srl. di Palermo- Concessionaria della INIM Electronics produttore di sistemi antincendio, che prevede giusta offerta nr 12 del del 15.02.2014 e precisamente:

- Installazione nr 1 Rilevatore di fumo antincendio;
- Nr 1 Pulsante con vetrino infrangibile antincendio, indirizzato marchio INIM tipo Argus;
- Nr 1 Targa ottica acustica a led per segnalazione allarme incendio a marchio INIM ;
- Nr 1 Scheda interfaccia per pannelli ottici acustici I/O, marchio INIM;
- Cavo resistente al fuoco 1h per pannelli ottici acustici 2x1,5 mm.
- Acquisizione e programmazione dei nuovi dispositivi.

Considerato che il Servizio tecnico ha valutato la congruità dell'offerta, data dal fatto che, la Ditta offre uno sconto pari al 10%;

Ritenuto pertanto di prevedere euro 2.088,00 oltre iva per i lavori in oggetto della presente deliberazione:

Euro 2.320,00 totale Imponibile

Euro 2.088,00 importo con sconto del 10%

Euro 459,36 IVA del 22%.

Totale complessivo Euro 2.547,36

Preso Atto che il Responsabile del procedimento è il P.Ind. Giovanni Tribastone dipendente di ruolo di questa Azienda;

Visto che, appare percorribile procedere all'esperimento della procedura in economia di cui all'art. 125 c. 11 del D.lgs. n 163/2006, dove è consentito il ricorso all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, per importi inferiori a €. 40.000,00 iva esclusa, alla Ditta GBR sezione sicurezza di Baldo Giuseppe Via Dante, 204 Agrigento – P.I. 02444730846, – in qualità di installatore unico del prodotto Inim per impianti rivelazione incendio, alle condizioni economiche descritte sotto e precisamente:

Rif. Offerta 12/14 del 15/02/2014:

- Installazione nr 1 Rilevatore di fumo antincendio;
- Nr 1 Pulsante con vetrino infrangibile antincendio, indirizzato marchio INIM tipo Argus;
- Nr 1 targa ottica acustica a led per segnalazione allarme incendio;
- Nr 1 scheda interfaccia per pannelli ottici acustici I/O, marchio INIM;
- Cavo resistente al fuoco 1h per pannelli ottici acustici 2x1,5 mm.
- Acquisizione e programmazione nuovi dispositivi ;

Visto l'art. 125 comma 10 lett d) del D. lgs n. 163 del 12.04.2006, disciplinante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00;

Richiamato altresì l'art. 7 primo comma del regolamento –tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29.12.2009 e modificato con atto deliberativo n 532 del 25.03.2011, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a quarantamila euro;

Attestato che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del conto di costo nr 50301010102 denominato "manutenzione impianti e macchinari " Aut. 117 del corrente esercizio finanziario anno 2014;

Dare atto che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZDF0E56F47** per l'intervento tecnico in oggetto, per l'importo totale di € 2.547,36 iva compresa;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Affidare, per le motivazioni in premessa citate, ai sensi del D.Lgs 163/2006 del 12 aprile 2006 l'intervento tecnico di ampliamento tecnologico di rilevazione fumi e segnalazione di allarme incendio alla ditta BGR sezione sicurezza di Baldo Giuseppe di Favara (AG), installatore degli impianti anti-incendio della INIM Electronics s.r.l. per l'importo di € 2.088,00 oltre IVA 22%.

2.Impegnare la somma di Euro 2.547,360 iva compresa., sul conto nr 50301010102 denominato "manutenzione impianti e macchinari" Aut. 117 per l'anno 2014 .

3.Stabilire che alla liquidazione della relativa spesa si provvederà, a cura di questo ufficio aziendale competente, su presentazione di regolare fattura, previo controllo della regolarità del servizio.

4.Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni meglio specificate in premessa.

*MAZON*