


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. **1088** del **22 MAG. 2014**

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del gruppo di continuit  (UPS) a marca Chloride a servizio del P.O. "Ompa". Affidamento intervento ditta Emerson Network Power srl, Via Fornace 30, 40023 - Castel Guelfo (BO).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

P.T. Antonio Bonifacio
Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Apelle
Lorenzo Apelle

Il **22 MAG. 2014**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **25 MAG. 2014**.

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
Marcello Gugliotta

La presente copia   conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Premesso che, come si evince dalle relazioni tecniche prot del 29.04.2014 e del 02.05.2014, predisposte dall'Ufficio Tecnico a firma del P.Tecn Antonio Bonifacio, che si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, si è reso necessario procedere alla sostituzione urgente del pacco batterie dell'UPS Emerson matr 0601U20038 e alla sostituzione delle schede, causato da un'anomalia della tensione di rete e da un'autonomia ridotta delle batterie del gruppo di cui trattasi;

Tenuto conto che le batterie attualmente installate hanno raggiunto i 5 anni di esercizio (periodo medio di funzionamento);

Ritenuto pertanto necessario ripristinare la normale condizione di funzionamento di nr 1 UPS 70NET 20/33 24X26 AH sn 061U20038 in dotazione presso l' U.O. di Istopatologia del P.O. "M.P.Arezzo";

Considerato che la spesa al di sotto della soglia comunitaria è gestibile, per motivi di opportunità, convenienza e speditezza come acquisizioni in economia;

Ritenuto dunque, data la tipologia dell'intervento da eseguire e in previsione dell'importo di spesa, di poter procedere richiedendo specifico preventivo di spesa ad una Ditta specializzata nel settore;

Di aver individuato quale ditta idonea ad eseguire l'intervento di manutenzione per la sostituzione del pacco batterie e delle schede, la Ditta Emerson Network Power in qualità di ditta costruttrice e fornitrice e in relazione alle condizioni succitate, la ditta ha fornito un servizio soddisfacente negli anni precedenti;

Viste l'offerte allegate alla presente deliberazione, trasmessa dalla Ditta Emerson Network Power n. 395/OV/2Q/SPL del 18.02.2014, e nr 7 M FGA/2014/149 del 14.03.2014 acquisite agli atti del Servizio Tecnico in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice di assistenza tecnica, per la riparazione del gruppo statico di continuità (UPS) in premessa che prevede:

- A) La Fornitura di n 1 scheda CUX cod 45190998831 ad alta affidabilità;
- B) La Fornitura di n. 1 Scheda display cod. 710-01970 con collaudo finale del gruppo in opera funzionante con le relative prove di carica/ scarica, con lo smontaggio di quelle vecchie;
- C) Sostituzione pacco batterie : nr 24 elementi
- D) Costi smontaggio e montaggio, spese di viaggio, ore lavorative, e smaltimento tramite COBAT;

per un importo complessivo di € 7.951,56 ;

Dato atto che in data 20.02.2014 il S. Tecnico ha chiesto alla ditta Emerson Network Power una miglioria sull'offerte presentate;

Accertato che a seguito della richiesta sopra richiamata la ditta ha accordato € 509,00 circa di sconto, con riduzione dell'importo a € 6.517,67 (iva esclusa);

Ritenuto quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto in favore della sopra detta Ditta, per le suindicate forniture e posa in opera;

Considerato che la fornitura dei suindicati ricambi prevedono un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006;

Viste le fatture prodotte dalla ditta relative all'intervento in argomento:

nr 10008198 del 04/03/2014 di € 1.068,50 + iva = € 1.303,59

nr 10009014 del 24.03.2014 di € 2.900,00 + iva = € 3.538,00

nr 10010116 del 15.04.2014 di € 2.549,16 + iva = € 3.109,98

eseguite per la manutenzione straordinaria dell'apparecchiatura di proprietà dell'Azienda, di seguito generalizzata:

↑ UPS 70NET 20/33 24x26 AH sn 0601U20038.

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Autorizzare ora per allora, la manutenzione straordinaria del gruppo di continuità (UPS) a marca Chloride a servizio del P.O. "Ompa" affidata alla ditta Emerson Network Power srl, Via Fornace 30, 40023 - Castel Guelfo (BO) comprensiva di :

Fornitura di nr 1 scheda CUX cod. 45190998831 ad alta affidabilità, nr 1 scheda display cod 710-01970 e nr 33 elementi batterie con collaudo finale del gruppo in opera funzionante con relative prove di carica/ scarica, del gruppo di continuità in premessa specificato, da parte della ditta Emerson Network Power srl, con sede in Via Fornace 30, 40023 Castel Guelfo (BO) P.I IT04494560289., alle condizioni previste nelle offerte 395/OV/2Q/SPL del 18.02.2014, e nr 7 M FGA/2014/149 del 14.03.2014;

Dare atto che il costo complessivo di € 7.951,56 (iva compresa) sarà imputato al conto economico 503020101 del bilancio per l'esercizio di competenza e precisamente alla corresponsione degli importi delle seguenti fatture:

nr 10008198 del 04/03/2014 di € 1.068,50 + iva = € 1.303,59

nr 10009014 del 24.03.2014 di € 2.900,00 + iva = € 3.538,00

nr 10010116 del 15.04.2014 di € 2.549,16 + iva = € 3.109,98

Accertato che le fatture sono state viste per regolare esecuzione dal P.Tecn Antonio Bonifacio, eseguita dalla ditta Emerson Network Power di San Giuliano Milanese e debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

Richiamato il codice identificativo CIG ZC50F3EE35 per l'intervento tecnico in oggetto, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

3. Dare immediata esecuzione al presente atto.

4. Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L'ESTENSORE
(Giovanna Occhipinti)

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
