

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

**Sig. Maurizio Aricò**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **27 SET. 2015**

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **1917** del **25 SET. 2015**

**DIREZIONE: SETTORE TECNICO**

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: PRESA ATTO MANUTENZIONE URGENTE SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CHILLER BLUE BOX A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DELL'OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA. DITTA TECNOTERM IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.830,00.**

**CIG. Z171610706**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Gaetano Cilia

**Sig. Gaetano Cilia**

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Lorenzo Aprile

**Sig. Lorenzo Aprile**

**25 SET. 2015**

Il **25 SET. 2015**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che a seguito delle operazioni per il cambio gestione degli impianti inverno/estate si è riscontrato un guasto al gruppo di condizionamento chiller blue-box a servizio del blocco operatorio dell'ospedale Civile di Ragusa;

**CHE** gli operatori del servizio tecnico aziendale a seguito di sopralluogo riscontravano il guasto della scheda di gestione del gruppo, e pertanto veniva subitaneamente interpellata la ditta Tecnoterm srl di Ragusa, in qualità di centro assistenza tecnica specializzata della blue-box ed esclusivista di zona per software e pezzi di ricambio originali;

**CONSIDERATO** il carattere di somma urgenza dell'intervento, atto a scongiurare la chiusura del blocco operatorio, veniva dato mandato alla ditta sopra citata di riparare l'impianto nel più breve tempo possibile;

**RILEVATO** che la ditta in data 19.05.2015 eseguiva un primo intervento tecnico con fornitura installazione e programmazione della scheda elettronica, e successivamente in data 27.05.2015 ulteriore intervento per la sostituzione di n.2 sonde per il rilievo della temperatura;

**VISTO** il consuntivo di spesa allegato quale parte integrante al presente provvedimento che determina il costo dell'intervento in € 1.500,00 oltre IVA di legge al 22% per un totale di € 1.830,00;

**VISTA** la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente aziendale Ass.te Tecnico Antonio Bonifacio;

**RITENUTO** pertanto opportuno con il presente provvedimento, prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto per la manutenzione urgente di che trattasi alla ditta Tecnoterm srl con sede a Ragusa in Via Sofocle n.12;

**VISTO** l'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

**VISTO** l'art.57 comma 2 lett. b) e c) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

**CONSIDERATO** che la tipologia del servizio rientra nella fattispecie prevista all'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03/07/2013, giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

**DATO ATTO** che la somma di che trattasi pari ad € 1.830,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario al conto di costo economico n.503020101 denominato "manutenzione impianti e macchinari" aut.n.58;

**PRESO ATTO** che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: Z171610706 ;

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:


**Prendere atto** dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi degli artt. 125 comma 10 lett d) e 57 comma 2 lett. b) e c) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, alla ditta Tecnoterm srl con sede in Via Sofocle n.12 a Ragusa P.I.00059730887 per la manutenzione urgente al gruppo di condizionamento chiller blue-box a servizio del blocco operatorio dell'ospedale Civile di Ragusa;

**Darsi atto** che la somma complessiva pari ad € 1.830,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario 2015 al conto di costo economico n. n.503020101 denominato "manutenzione impianti e macchinari" aut.n.58;

**Darsi atto** che in sede di liquidazione della spesa si provvederà ad addebitare la somma al centro di costo utilizzatore, provvedendo in tale sede all'accertamento della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giuliana Dalle Ave

  
GDA/DELINTERVENTO TECNOTERM

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	38136		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
