

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE**

N. 2081 del 13 OTT. 2015

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Intervento urgente ed indifferibile di nr 1 gruppo statico in dotazione presso Sala Ced di Via Teocrito, 18. Autorizzazione della spesa. Importo complessivo €. 5.590,20 Cig Z7D166CAAB.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Calzagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 13 OTT. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

18 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.;

**Premesso che**, a seguito di chiamata in reperibilità, da parte del Servizio Informatico Aziendale, venivano segnalate anomalie di funzionamento alle apparecchiature hardware e software in dotazione presso i locali di via Teocrito, 18 Ragusa;

**Atteso** che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi e per gli effetti dell'art 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 sono stati attivati i provvedimenti di procedura, in quanto il Responsabile del Procedimento di cui all'art 176 del D.P.R n 207/2010 ha verificato che, la causa delle problematiche, sono da imputare al cattivo funzionamento del gruppo di continuità (Ups);

**Preso Atto** che l' intervento rientra nella tipologia di cui all'art. 125 del D.P.R 163/2006 per cui può essere eseguito in economia ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 e del regolamento dei lavori, questo Settore, al fine di non incorrere ad una interruzione delle attività sanitarie, con immediatezza ha fatto intervenire la Ditta Service;

**Accertato** che il Responsabile del Procedimento del servizio di che trattasi, ha predisposto relazione del verbale di urgenza di cui all'art. 175 del D.P.R 207/2010 e allegato al presente atto;

**Visto** il preventivo di spesa redatto dalla ditta Entasys di Gela già aggiudicataria del contratto di manutenzione in essere (giusta delibera n. 160 del 27/01/2015), relativamente a perizia dei lavori da effettuarsi, ammonta complessivamente a €. 4.582,136 oltre iva e precisamente :

- Sostituzione modulo batterie
- Nr 33 elementi da 12V 40Ah

**Dare atto** che tale offerta economica nr 57 del 01/10/2015 sottoposta a valutazione congiunta dal Direttore del Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, e dall'Ing Ivano Caltagirone è in ordine di ricorrere all'affidamento della manutenzione in somma urgenza;

**Acquisita** l'autorizzazione posta in calce allo stesso, a firma del Direttore del Servizio Tecnico Ing Lorenzo Aprile;

**Ritenuto** conveniente e congruo procedere alla sostituzione degli elementi da 12V 40 Ah su Ups a marca Chloride modello 70 Net 60 Kva, sn B243670 in considerazione al valore d'acquisto dell'apparecchiatura de quò e alla percentuale (30%) di sconto a noi riservato nella ricambistica;

**Dare Atto** che l'identificativo CIG assegnato all'AVCP è Z7D166CAAB;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di poter accettare la proposta avanzata dalla Ditta Entasys -Via del Topazio snc- 93012 Gela P.I. 01833850850 giusta nota nr 57 del 01/10/2015;

**Sentiti** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- 1 **Approvare**, per quanto in premessa motivato e che qui si ritiene ribadito, i lavori di somma urgenza che si devono porre in atto a seguito di guasto urgente e indifferibile di nr 1 gruppo statico a servizio della Sala Ced di Via Teocrito, 18 Ragusa..
- 2 **Accettare** la proposta avanzata dalla suindicata Ditta relativa alla sostituzione degli elementi da 12 V 40 Ah su Ups a marca Chloride 70 Net da 60 Kva , sn B243670, per un totale di €. 4.582,136 oltre iva (22%).
- 3 **Quantificare** la spesa complessiva relativa al presente atto di €. 5.590,20 iva compresa che grava sul conto economico 503020101 denominato " Manutenzione e riparazione impianti e macchinari" Aut 58.
- 4 **Dichiarare** immediatamente esecutivo il presente atto al fine di evitare problemi problemi nella gestione informatizzata delle attività sanitarie dell'Azienda.
- 5 **Dare Atto** che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Tecnico.

L'ESTENSORE  
(GIOVANNA ACCIARRETTI)

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	58/40		
Visto: Il Direttore Economico		Il Contabile	
Finanziario			