

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

DELIBERAZIONE

N. 2562 del 10 DIC. 2015

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Aggiudicazione in e - procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 1024756 per la fornitura di nr 1 Ups 15 KVA a servizio del Blocco Operatorio del P.O. di Comiso. CIG Z061717B70.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

P.T. Antonio Bonifacio
Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Arvile
Lorenzo Arvile

Il 10 DIC. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.;

Premesso che, con nota del 18/11/2015, il Perito Tecnico ha avanzato richiesta per la fornitura di nr 1 Ups a servizio del Blocco Operatorio di Comiso per la sicurezza (elettromedicale) garantendo la massima affidabilità con tecnologia on line a doppia conversione;

Rilevato che, per quanto sopra, è stata esperita in data 18/11/2015 sul sito "acquisti in rete" della Consip la RDO n. 1024756, invitando tutti i fornitori accreditati sulla piattaforma per la categoria dei beni in oggetto alla gara "Elettrici 105- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici- fornitura di beni .

Visto il bando di gara ed il relativo allegato capitolato tecnico;

Che il criterio di aggiudicazione previsto è quello di cui al comma 1 dell'art. 82 del D.Lgs n 163/2006, a favore del concorrente che avrebbe praticato il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, previa verifica di conformità tecnica e documentazione amministrativa;

Visto che entro il termine di scadenza, fissato per il 24/11/2015 per via telematica, con importo d'asta di €.10.500,00 sono pervenute le offerte delle ditte :

- Nazionale Impianti non ammessa per non conformità a quanto richiesto
- Si.Ma.El snc di Zocco Raffaele & C ammessa
- Mr Service srl ammessa
- Netcom srl ammessa
- Gabri srl ammessa
- Entasys srl ammessa
- M.a.e.l ammessa
- GF Impianti snc ammessa
- Elcontrol Impianti srl ammessa

Rilevato che dall'esame della schede tecniche e successivamente dalla documentazione amministrativa, veniva esclusa dal prosieguo di gara, la ditta : Nazionale Impianti in quanto il prodotto offerto non conforme a quanto richiesto;

Che, pertanto, si è provveduto all'apertura telematica dell'offerta economica delle ditte partecipanti conformi;

Visti i preventivi di cui all'allegata nota con relativa graduatoria finale;

Preso Atto che la miglior offerta è quella proposta dalla Mr Service srl con sede in Roma(RM) Via Alfonso Rendano , 26 che ha presentato l'offerta più bassa per un importo di €.6.148,00 iva esclusa, la cui documentazione è disponibile sulla piattaforma MEPA, giusta RDO 1024756;

Ritenuto pertanto, di aver aggiudicato in via provvisoria la fornitura di nr 1 Ups 15KVA a servizio del Blocco Operatorio di Comiso alla ditta MR Service srl giusta offerta Mepa RDO n 1024756, per €.6.148,00 oltre iva, in quanto ha presentato offerta al prezzo più basso;

Ravvisata l'urgenza della fornitura e posa in opera dare immediata esecutività al presente atto;

Quantificata in €.6.148,00 oltre iva, la necessaria spesa occorrente;

Ritenuto, pertanto di aggiudicare la gara elettronica in e- procurement sul mercato digitale della P.A.;

Che ai fini della tracciabilità finanziaria, a tale gara è stata assegnato il seguente CIG ZO61717B70;

Preso Atto dell'autorizzazione del Commissario Straordinario all'Ing Lorenzo Aprile ad utilizzare il sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione della Consip S.P.A per la razionalizzazione degli acquisti per quanto attiene a questo Settore come da nota n. 165/FAC.MAN del 27/Maggio 2013;

Dare Atto, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 163/06, che il R.U.P è il Perito Tecnico Antonio Bonifacio dipendente di ruolo di questa Azienda;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Approvare** gli atti di gara della RDO n.934949 , generata sulla piattaforma MEPA e sulla medesima archiviata , fa parte integrante del presente provvedimento.

2. **Aggiudicare** la fornitura di che trattasi alla ditta Mr Service srl di Roma (RM) in Via Alfonso Rendano, 26 secondo le risultanze della RDO n. 1024756.


3. **Approvare** il contratto generato automaticamente dal sistema Mepa che riporta le clausole inserite nell'appalto della fornitura di che trattasi, e che deve essere firmato digitalmente e inviato al fornitore attraverso le suddette procedure telematiche .



4. **Imputare** la spesa complessiva di €.7.500,56 che trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario anno 2015 al conto di costo patrimoniale 10102040102 denominato "impianti e macchinari non sanitari"..

4. **Provvedere** successivamente alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta e verificata, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

5. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, comma 7, della L.R 25/93 e s.m.i..

6. **Dare Atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Tecnico.

Il responsabile dell'istruttoria


Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10/11/15		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....		
.....		

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1024756
Descrizione RDO:	Fornitura e posa in opera di n.1 UPS a servizio del blocco operatorio P.O. Comiso
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 01426410880 Piazza Igea N°1 RAGUSA RG
Punto Ordinante	LORENZO APRILE
Soggetto stipulante	Nome: LORENZO APRILE Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ass. Tec. Antonio Bonifacio
Data e ora inizio presentazione offerte:	18/11/2015 12:15
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	24/11/2015 13:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	20/11/2015 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	25/01/2016 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici

Lotto esaminato: 1 Fornitura e posa in opera di n.1 UPS a servizio del blocco operatorio P.O. Comiso.

CIG	Z061717B70
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Fornitura e posa in opera di n.1 UPS a servizio del blocco operatorio P.O. Comiso/1/
Importo totale a base d'asta	10500,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	GF IMPIANTI SNC	Singola	01205800889	24/11/2015 12:03
2	ENTASYS SRL	Singola	01833850850	23/11/2015 18:16
3	MR SERVICE SRL	Singola	12479491008	23/11/2015 13:46
4	NETCOM SRL	Singola	01198930883	23/11/2015 16:55
5	M.A.EL.	Singola	01219090816	23/11/2015 18:38
6	NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA	Singola	05785040824	20/11/2015 13:34
7	S.I.M.A.EL SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	Singola	01165900893	22/11/2015 06:58
8	GABRI SRL ELETTRONFORMATICA UNIPERSONALE	Singola	01432760997	23/11/2015 17:37
9	ELCONTROL IMPIANTI SRL	Singola	11898651002	24/11/2015 12:30

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	01/12/2015 09:25:51	03/12/2015 13:40:11

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Depliant con caratteristiche dell'UPS offerto		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Attestazione Conformità Autonomia Richiesta	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GF IMPIANTI SNC	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ENTASYS SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
MR SERVICE SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
NETCOM SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
M.A.EL.	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA	Concorrente Escluso							
S.I.M.A.EL SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
GABRI SRL ELETTRONFORMATICA UNIPERSONALE	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ELCONTROL IMPIANTI SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	03/12/2015 13:40:31	03/12/2015 13:59:24

Concorrente	Depliant illustrativi e caratteristiche del prodotto offerto	
	Valutazione	Note
GF IMPIANTI SNC	Approvato	nessuna
ENTASYS SRL	Approvato	nessuna
MR SERVICE SRL	Approvato	nessuna
NETCOM SRL	Approvato	nessuna
M.A.EL.	Approvato	nessuna
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA	Concorrente Escluso	
S.I.M.A.EL SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	Approvato	nessuna
GABRI SRL ELETTROINFORMATICA UNIPERSONALE	Approvato	nessuna
ELCONTROL IMPIANTI SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	03/12/2015 13:59:42	03/12/2015 17:19:49

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
GF IMPIANTI SNC	Approvato	nessuna
ENTASYS SRL	Approvato	nessuna
MR SERVICE SRL	Approvato	nessuna
NETCOM SRL	Approvato	nessuna
M.A.EL.	Approvato	nessuna
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA	Concorrente Escluso	
S.I.M.A.EL SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	Approvato	nessuna
GABRI SRL ELETTROINFORMATICA UNIPERSONALE	Approvato	nessuna

ELCONTROL IMPIANTI SRL	Approvato	nessuna
------------------------	-----------	---------

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
MR SERVICE SRL	6148,00 Euro	41.447619047619 %	6375,00 Euro	SI
M.A.EL.	6250,00 Euro	40.47619047619 %		SI
ENTASYS SRL	6500,00 Euro	38.095238095238 %		NO
ELCONTROL IMPIANTI SRL	7500,00 Euro	28.571428571429 %		NO
GF IMPIANTI SNC	7540,14 Euro	28.189142857143 %		NO
NETCOM SRL	7685,00 Euro	26.809523809524 %		NO
GABRI SRL ELETTRONFORMATICA UNIPERSONALE	8900,00 Euro	15.238095238095 %		NO
S.I.M.A.EL SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	10000,00 Euro	4.7619047619048 %		NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MR SERVICE SRL	6148,00
M.A.EL.	6250,00
ENTASYS SRL	6500,00
ELCONTROL IMPIANTI SRL	7500,00
GF IMPIANTI SNC	7540,14
NETCOM SRL	7685,00
GABRI SRL ELETTRONFORMATICA UNIPERSONALE	8900,00
S.I.M.A.EL SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	10000,00
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA	0,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DATA
18/11/2015

UFFICIO
Tecnico
P.zza Igea, 1
CAP 97100
Ragusa

Telefono
0932/234366

FAX
0932/ 234379

CAPITOLATO TECNICO UPS 15 KVA

Per l'alimentazione **no break** del blocco Operatorio e per la sicurezza (elettromedicali) garantendo la massima affidabilità con tecnologia on line a doppia conversione con trasformatore in uscita VFI e software di gestione avente le seguenti caratteristiche:

INGRESSO	
Tensione	Trifase 380/400 + N. +15% -20% (Vac)
Frequenza	50/60 Hz +/-2% autsetting
Fattore di potenza	0,99 ind.
Potenza nominale	15 Kva
Batteria	20/12V - 12 Ah
Autonomia	25 (min.) con 70% del carico
Dimensioni	0,99
USCITA	
Tensione	220/230/240 V
Frequenza di uscita	50/60 Hz
Protezione	IP20 (IEC 60529)
Umidità	95% in assenza di condensa
Temperatura ambiente di funzionamento	0 - 40 °C
Rumorosità a pieno carico	40-55 db(A)
Standard di sicurezza	EN 50091-1; EN 60950; IEC 950
Grado di protezione	IP20
Standard EMC	EN 50091-2 / IEC 62040-2
Dimensioni	HxLxP 1190x410x890
Rendimento UPS	=92%
DNRE (dispositivo di non ritorno energia)	CEI 68-8, EN 62040-1 -1, EN 60947 -4-1
Scheda di rete	SNMP
Rendimento in ECO - MODE	>98%

Pannello sinottico	Con visualizzazione degli eventi
BY - PASS	
Automatico	Standard
By - pass manuale	Standard
Tempo di Trasferimento	"0" (No - break Transfer)

L'apparecchiatura di che trattasi è chiamata ad assolvere il compito di alimentare il quadro di isolamento del blocco Operatorio, per cui si richiedono alle ditte partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di produrre oltre all'offerta: apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante, attestante la conformità dell'apparecchiatura alla "Autonomia richiesta" di cui alla precedente tabella; opportuni depliant illustrativi e/o specifiche tecniche (anche su fotocopie) su cui la stessa Ditta dovrà evidenziare il modello specifico dell'apparecchiatura offerta;

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori di dismissione del vecchio UPS esistente (smaltimento in discarica autorizzata sia dell'UPS fuori uso che delle batterie esauste) e dimostrare con copia del formulario rifiuti speciali dell'avvenuto smaltimento, fornire ed installare l'apparecchiatura in postazione già predisposta, all'interno del Gruppo Operatorio, facendosi carico di ogni onere e minuteria necessaria per allacciare l'UPS alla rete da alimentare come ad esempio cavi canalette.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori in conformità a quanto indicato dalle Norme CEI 64/8 ed alla regola dell'arte.

Si precisa che la mancata corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste è motivo di esclusione.

A conclusione dei lavori, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre: rapporto di verifica di funzionamento iniziale dell'apparecchiatura, il certificato di garanzia, libretto d'uso e manutenzione, Dichiarazione di Conformità sia dell'apparecchiatura che della relativa installazione.

Ass. Tecnico

Tec.Ind. Antonio Bonifacio