



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53  
n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda  
Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal  
1 GEN. 2012

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

***DETERMINAZIONE***

*DELLA DIREZIONE  
ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE*

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~

N. 2118 del 27 DIC. 2011

OGGETTO: Presa d'atto intervento tecnico per la riparazione di n. 1 impianto di condizionamento  
presso la U.O. di Farmacia dell'Ospedale Civile.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Settore

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 27 DIC. 2011 il Direttore della Direzione Attività Patrimoniali e  
Tecniche Ing. Vincenzo Brugaletta, in esecuzione della delega conferita  
dal Direttore Generale con deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la  
seguente determinazione:

Su proposta del Direttore del Settore Patrimoniale e tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, nelle more della predisposizione della gara per l'affidamento del servizio degli impianti di climatizzazione dell'Azienda, il suddetto servizio viene garantito per gli impianti della cessata Azienda Ospedaliera dalla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto stipulato, a seguito di procedura di gara, giusta delibera n. 139 del 16/10/2009;

Che a seguito di guasto, comunicato dal capo servizi operai sig. Carnemolla, è stata inoltrata alla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, la richiesta di riparazione dell'impianto di condizionamento marca York della U.O. di Farmacia dell'Ospedale Civile;

Rilevato che la ditta Termoservice dell'ing. Procopio ha provveduto alla riparazione dell'impianto al fine di ripristinare la funzionalità indispensabile per mantenere la temperatura ambientale adatta a garantire la conservazione dei farmaci , e precisamente:  
- Smontaggio di tutti i componenti necessari per la riparazione della perdita, riparazione perdita refrigerante con relativa saldatura, rimontaggio dei componenti smontati- pulizia circuito frigorifero- creazione del vuoto-rabocco refrigerante- collaudo funzionale, per un costo totale di €. 955,00 oltre iva;

Rilevato che l'intervento è stato regolarmente effettuato giusta attestazione del capo servizi operai sig. Carnemolla apposta su rapporto di intervento tecnico;

Preso atto di quanto sopra;

Vista la fattura n. 121 del 18/11/2011 di €. 1.155,55 iva compresa, della ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa relativa alla suddetta riparazione;

Accertata la regolarità contabile della fattura sopra specificata;

Ritenuto per quanto sopra di poter provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Autorizzare, ora per allora, la riparazione di nr. 1 impianto di condizionamento a marca York in dotazione alla U.O. di Farmacia dell'Ospedale Civile di Ragusa, effettuata dalla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, per l'importo complessivo di €. 1.155,55 iva compresa.
- 2) Dare atto che la spesa complessiva di €. 1.155,55 relativa al presente atto, è compresa nella previsione di spesa annua prevista sul bilancio del corrente anno( conto 50301010106 aut. 318).
- 3) Provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 121 del 17/11/2011 di €. 1.155,55 iva compresa della ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, relativa alla suddetta riparazione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

