

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 18 MAR. 2018

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 520 del 12 MAR. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO IL P.O. "R. MARGHERITA" DI COMISO. - DITTA "EDIL CERAMICA SNC" DI COMISO. IMPORTO COMPLESSIVO 186,01 VA INCLUSA. - CIG: ZBB21D1AFC

L'ESTENSORE
(Sig.ra Laura Rollo)
Laura Rollo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Terranova
Salvatore Terranova

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Gaetano Cilia
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 9 MAR. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 68 del 02/03/2018 D.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione SOLIZIOLISOLY MATERIALE PER IMPIANTO DI IMPI. E IMPIANTO

Autorizzazione come da prospetto allegato

GIUSIA DEC. 8/2018

IL FUNZIONARIO
Luigi D'Arce

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)
Massimo Cicero

Il 12 MAR. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv.1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario *Luigi D'Arce* e con l'assistenza ~~Sig. Marcello Cugliotta~~ quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che a seguito di segnalazione urgente da parte di alcuni operatori del P.O. "R. Margherita" di Comiso è stato effettuato un sopralluogo, in data 11/01/2018, dall'assistente tecnico aziendale, geom. Salvatore Terranova in quanto si segnalavano perdite d'acqua dai controsoffitti ed interruzione dell'energia elettrica;

ACCERTATO il mal funzionamento del pressostato che regola la pressione dell'acqua, si rendeva necessario, al fine di tutelare l'incolumità degli operatori ed utenti del P.O. suddetto e di evitare la chiusura degli impianti idrici di buona parte del Presidio, acquistare urgentemente il materiale per la riparazione dell'impianto di pressurizzazione dell'acqua;

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha nel proprio organico operatori tecnici in grado di sostituire il pressostato guasto, occorre acquistare solo il materiale suddetto;

PRESO ATTO che il RUP dell'intervento è il tecnico che è intervenuto nell'individuazione delle opere da eseguire e precisamente l'assistente tecnico aziendale geom. Salvatore Terranova;

VISTO il verbale di somma urgenza del 11/01/2018, redatto dal Geom. Salvatore Terranova, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/16 ed allegato al presente atto che ne fa parte integrante, nel quale al fine di mettere in sicurezza le condotte idriche si predispone l'affidamento per la fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto di pressurizzazione alla ditta "EDIL CERAMICA SRL" con sede in via Duca D'Aosta, 85-87 - 97013 Comiso per l'importo di € 152,47 al netto di IVA;

RITENUTO pertanto, di prendere atto che alla ditta "EDIL CERAMICA SRL" è stata affidata, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/16, la fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto di pressurizzazione installato presso il P.O. "R. Margherita" di Comiso;

VISTO il preventivo datato 11/01/2018 redatto dalla suddetta ditta ed allegato al presente provvedimento che ne fa parte integrante, dell'importo di € 152,47 al netto di IVA, in cui si ritiene congruo il prezzo formulato dalla suddetta ditta;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale della sopra citata ditta;

DATO ATTO che la ditta "EDIL CERAMICA SRL", a far fronte della fornitura effettuata, ha emesso fattura n.3 del 23/01/2018 dell'importo di € 186,01 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 25/01/2018 al n.2715;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulla fattura dal RUP geom. Salvatore Terranova, che per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 102 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, ha attestato la conformità della fornitura effettuata dalla ditta affidataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel verbale somma urgenza;

PRECISATO che la suddetta spesa, dell'importo di € 186,01 è da imputare all'esercizio finanziario in corso e graverà sul conto economico n. 50102010504 denominato "materiale per manutenzione impianti";

ATTESO che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il codice CIG di riferimento è il N: ZBB21D1AFC;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

1/1/2018

DELIBERA

Prendere atto dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/16, in favore della ditta "EDIL CERAMICA SRL" - con sede in via Duca D'Aosta, 85-87 - 97013 Comiso P.I.:00172490880, per la fornitura di materiale relativo alla riparazione dell'impianto di pressurizzazione installato presso il P.O. "R. Margherita" di Comiso e dell'individuazione dell'assistente tecnico aziendale, geom. Salvatore Terranova in qualità di R.U.P.;

Autorizzare con il presente provvedimento, per l'esercizio finanziario in corso, la somma complessiva di € 186,01 al conto di costo economico n. 50102010504 denominato "materiale per manutenzione impianti",

Liquidare la fattura n 3 del 23/01/2018 dell'importo di € 186,01 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 25/01/2018 al n. 2715;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig. Marcello Crispino