

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 27 MAG. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 978 del 22 MAG. 2018

DIREZIONE PROVVEDITORATO

OGGETTO: Affidamento di fornitura complementare ex art. 63 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Siemens spa per l'ampliamento dei lavori di ripristino del sistema di monitoraggio Siemens "Desigo Insiht" e forniture aggiuntive necessarie alla messa a regime dell'intero sistema antincendio a servizio del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa,

L'ESTENSORE
Dott.ssa Cecilia Leone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria deliberante il 16 MAG. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

UAGFV C.E. F d.Vinc. S.Pass.

Autorizzazione n. 20017 del 16/2/2018

Denominazione 1010101 OPERE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO [Signature] IL DIRETTORE U.O.C. [Signature]

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE (Dott. Massimo Di Cerro)

Il 22 MAG. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo [Signature], Direttore Sanitario [Signature] e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Su proposta della Direzione del Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che, con delibera n.149 del 26 gennaio 2018 e successiva rettifica del. 228 del 9 febbraio 2018 è stata affidata ex art. 63 del D.lgs n.50/2016 alla Siemens spa la commessa relativa ai lavori di ripristino del sistema di monitoraggio Siemens " Desigo Insigth" e forniture aggiuntive necessarie alla messa a regime dell'intero sistema antincendio a servizio del presidio ospedaliero " Giovanni Paolo II " di Ragusa,

Che, come da verbali del 5 e 7 febbraio 2018 il lavori sono stati consegnati e hanno avuto svolgimento con la supervisione del DEC nominato, Dott. Massimo Iacono;

Visto il rapporto di intervento n. AV 552/2018, inviato al RUP da Siemens il 20 aprile 2018, nel quale è riportato quanto segue: *sono state riscontrate anomalie da addebitarsi esclusivamente ad errori di cablaggio in campo non riscontrabili in fase di battitura e che si e' gia' raggiunto e superato il limite del 5% di ricablaggi previsto in offerta, si rimane in attesa di autorizzazione da parte del DEC per la prosecuzione delle attività'. si precisa che le attività di battitura e riscontro degli elementi in campo sono state completate così come le configurazioni delle centrali che si lasciano funzionanti senza guasti ad eccezione del solo rivelatore lineare ubicato in torre "B".*

Vista la mail del RUP alla Siemens datata 23 aprile 2018, con la quale si chiede di inviare quantificazione economica delle attività e forniture supplementari reputate indispensabili per risolvere il problema evidenziato;

Vista la nota di risposta della Siemens del 24 aprile 2018 che quantifica in € 8.200,00 Euro + iva comprendendo, n.5 gg lavorativi di n.3/4 persone, ed i materiali necessari;

Vista la mail del RUP al DEC, Dott. Massimo Iacono, datata 24 aprile 2018, con la quale si chiede di esprimere parere in ordine alla necessità e congruità della richiesta;

Vista la nota datata 2 maggio 2018, prot. SERV./INF/2018-021 nella quale il DEC, attestando che le anomalie rilevate da Siemens, certamente dovute ad errori di cablaggio addebitabili a precedenti lavorazioni, non potevano essere riscontrate in fase di battitura degli elementi per oggettive contingenze tecniche, e nella quale dichiara che *"l'attività è indispensabile e improrogabile, che il componente proposto è necessario e va riconfigurato sulle centrali e sul Desigo e che la proposta della Siemens di € 8.200,00 oltre iva è congrua economicamente. Va considerato inoltre che è stato raggiunto e superato il limite del 5% di ricablaggi previsti nell'offerta approvata. La fornitura della barra lineare FDL241 è opportuno che sia effettuata dalla stessa ditta per le stesse motivazioni determinate nell'appalto deliberato per gli altri componenti".*

Richiamati tutti gli atti sopra citati;

Preso atto di quanto dichiarato dal DEC;

Ritenuto che la richiesta di ampliamento dell'appalto rientri nella fattispecie prevista dall'art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.che legittima la procedura negoziata senza bando per il caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il preventivo presentato da Siemens spa 185LF4N1827o00 del 27 aprile 2018 per € 8.200,00 oltre iva e di prevedere la necessaria spesa occorrente di € 10.004,00 iva compresa sul bilancio corrente;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

Autorizzare ed esperire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dall'art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.che legittima la procedura negoziata senza bando per il caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, per l'ampliamento dell'appalto affidato a Siemens spa con delibera n.149 del 26 gennaio 2018 e successiva rettifica del. 228 del 9 febbraio 2018 per i lavori di ripristino del sistema di monitoraggio Siemens " Desigo Insigth e forniture aggiuntive necessarie alla messa a regime " dell'intero sistema antincendio a servizio del presidio ospedaliero " Giovanni Paolo II " di Ragusa,

Approvare l'offerta presentata da Siemens spa 185LF4N1827o00 del 27 aprile 2018 per € 8.200,00 oltre iva;

Autorizzare spesa di € 10.004,00 iva compresa sul conto di patrimonio 101010101 denominato "Costi di Impianto e di Ampliamento" del bilancio corrente.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Gugliotta