

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 19 AGO. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Massimo Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1649 del 17 AGO. 2018

DIREZIONE \_\_\_\_\_

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE AD UN GRUPPO ELETTROGENO PERKINS 630 KVA DEL P.O. "GUZZARDI" DI VITTORIA. DITTE VARIE. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 39815,92

CIG: VARI  
L'ESTENSORE  
(Dott.ssa Eulalia Denaro)

Eulalia Denaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Aldo La Rosa

Aldo La Rosa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Gilia

Gaetano Gilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 17 AGO. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
( Dott. Massimo Cicero )

17 AGO. 2018

Il \_\_\_\_\_, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv.1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza Sig. Massimo Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che in data 20/06/2018 alle ore 12.00, a seguito delle avverse condizioni metereologiche che imperversavano sul territorio, questo servizio tecnico procedendo ad effettuare verifiche di rito per accertare la corretta funzionalità dei gruppi elettrogeni in dotazione al P.O. "Guzzardi" di Vittoria, riscontrava che il gruppo elettrogeno che alimentava l'intero pad A del Presidio in questione, non si avviava rendendosi, pertanto, necessario l'intervento della ditta specializzata Iura Giovanni s.n.c. con sede in Ragusa, resasi immediatamente disponibile, per riavviare il gruppo elettrogeno;

**VISTE** la relazione tecnica del 23/06/2018 redatta dal Geom. Salvatore Terranova ed il verbale di somma urgenza sottoscritto in data 20/06/2018 dal geom. Salvatore Terranova e dall'ing. Aldo La Rosa nei quali vengono rappresentati i vari interventi urgenti necessari al ripristino del gruppo elettrogeno a servizio del pad. A del P.O. "Guzzardi" di Vittoria, allegate al presente atto;

**CONSIDERATO CHE** la ditta **Iura Giovanni** nel ripristinare il gruppo elettrogeno in questione constatava problemi all'impianto di alimentazione del carburante, causa presenza d'acqua piovana e fango depositatisi all'interno della cisterna bloccando la pompa di iniezione che veniva, per questa ragione, smontata dalla ditta suddetta e trasferita presso officina autorizzata Perkins;

**CHE** pertanto, rendendosi necessario ed indispensabile il noleggio di un gruppo elettrogeno di pari potenza a quello non funzionante per far fronte al fabbisogno energetico del Presidio, si contattava telefonicamente la ditta **Sergio Zocco** di Modica, la quale si rendeva immediatamente disponibile ad un sopralluogo con relativa immediata consegna del gruppo elettrogeno ausiliario in noleggio;

**CHE** necessitando, altresì, effettuare la bonifica della cisterna interrata e la sostituzione delle botole di ispezione, si incaricavano per gli interventi suddetti rispettivamente la ditta **M.G. Manutenzioni srl** di Acate e la ditta **D.C.M. srl** di Ragusa;

**CONSTATATO** inoltre, un eccessivo surriscaldamento dei cavi elettrici collegati al quadro di scambio rete/gruppo, con conseguenziale odore di bruciato, si riteneva opportuno fare intervenire la ditta **Termo tech srl** di Vittoria che provvedeva immediatamente a sostituire i capicorda dei cavi di connessione al quadro elettrico in questione;

**RITENUTA** in ultimo, indispensabile la fornitura di gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno ausiliario in noleggio, per la quale si è ravvisata la necessità di far intervenire la ditta "**Sallemi Carburanti**" con sede in Comiso, resasi immediatamente disponibile giusta relazione tecnica sopra citata;

**RITENUTO** pertanto, di prendere atto che ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/16, sono stati affidati gli interventi di seguito elencati:

- alla ditta "**Iura Giovanni**" di Ragusa è stato affidato, il ripristino del gruppo elettrogeno Perkins a servizio del padiglione A del Presidio, il cui corrispettivo è pari ad € 15.450,00 oltre IVA;
- alla ditta "**Sergio Zocco**" di Modica è stato affidato il noleggio del gruppo elettrogeno, il cui corrispettivo è pari ad € 10.566,00 oltre IVA;
- alla ditta "**Termo tech Italia**" di Vittoria, è stata affidata la rimozione e sostituzione dei capicorda dei cavi di connessione al quadro elettrico, il cui corrispettivo è pari ad € 1050,00 oltre IVA;
- alla ditta "**D.C.M. srl**" di Ragusa è stato affidato lo smontaggio e smaltimento delle botole esistenti e la fornitura e posa in opera di botole di ispezione carrabili, il cui corrispettivo è pari ad € 980,00 oltre IVA;
- alla ditta "**M.G. Manutenzioni srl**" di Acate è stato affidato il servizio di aspirazione e smaltimento di carburante ammalorato, con successiva bonifica delle relative cisterne, il cui corrispettivo è pari ad € 3.300,00 oltre IVA ;
- alla ditta "**Sallemi Carburanti srl**" di Comiso è stata affidata la fornitura di gasolio per autotrazione il cui corrispettivo è pari ad € 1.290,00 oltre IVA ;

**DATO ATTO** che alcune ditte hanno emesso già fattura e nello specifico:

- la ditta "**Iura Giovanni**", con sede in Ragusa, P.I: IT00284120888, a far fronte della fornitura della pompa di iniezione effettuata, ha emesso fattura n. 06/PA del 18/07/2018 dell'importo di € 18.849,00 compresa IVA,

- quanto ad € 25.351,6 compresa IVA al conto economico n. 503020101 “manutenzione ordinaria impianti e macchinari”, esercizio finanziario anno 2018 aut. n. 69/0;
- quanto ad € 12.890,52 compresa IVA al conto economico n. 504020201 “canoni noleggio area non sanitaria”, esercizio finanziario anno 2018, aut. n. 55/0;
- quanto ad € 1.573,80 compresa IVA al conto economico n. 50102010301 “combustibili per gruppi elettrogeni”, esercizio finanziario anno 2018, aut. n. 23/0;

**Liquidare** le fatture già emesse:

- 1) n 06/PA del 18/07/2018 dell'importo di € 18.849,00 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 19/07/2018 al n. 26956, alla ditta Iura Giovanni di Ragusa;
- 2) n. 000007-2018-FTTEL del 18/07/2018, dell'importo di € 12.890,52 compresa IVA, registrata al Settore economico Finanziario di questa Azienda in data 19/07/2018 al n. 26961, alla ditta Zocco Sergio di Modica;
- 3) n. 76/30-2018 del 27/06/2018 dell'importo di € 1573,80 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario in data 06/07/2018 al n. 25043, alla ditta Sallemi Carburanti srl di Comiso;
- 4) n. 345 del 25/07/2018 dell'importo di € 1281,00 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario in data 26/07/2018 al n. 27669, alla ditta Termo tech Italia di Vittoria.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Emanuele Cassara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

SIG. MANFREDI VIGUTTA

registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 19/07/2018 al n. 26956 e regolarmente vistata per avvenuta fornitura e congruità dell'importo dal tecnico aziendale geom. Salvatore Terranova;

- la ditta "**Zocco Sergio**" con sede in Modica, P.I. IT00904700887, a far fronte del servizio di noleggio prestato ha emesso fattura n. 000007-2018-FTTEL del 18/07/2018, dell'importo di € 12.890,52 compresa IVA, registrata al Settore economico Finanziario di questa Azienda in data 19/07/2018 al n. 26961 e regolarmente vistata per regolare esecuzione e congruità dell'importo dal tecnico aziendale geom. Salvatore Terranova;
- la ditta **Sallemi Carburanti srl** con sede a Comiso, P.I. IT00720180884, a far fronte della fornitura effettuata, ha emesso fattura n. 76/30-2018 del 27/06/2018 dell'importo di € 1573,80 compresa IVA, registrata al Settore Economico Finanziario in data 06/07/2018 al n. 25043 e regolarmente vistata per regolare esecuzione e congruità dell'importo dal tecnico aziendale geom. Salvatore Terranova;
- la ditta **Termo tech Italia**" con sede a Vittoria, P.I.: IT01434610885, a far fronte della rimozione e sostituzione dei capicorda dei cavi di connessione al quadro elettrico, ha emesso fattura n.345 del 25/07/2018 dell'importo di € 1281,00 compresa IVA;

**PRENDERE ATTO CHE** con successivo atto verranno liquidate le fatture non ancora pervenute, della ditta D.C.M. srl di Ragusa e della ditta M.G. Manutenzioni srl di Acate;

**ATTESO** che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., i codici **CIG** di riferimento sono:

**Z1F2463C5A (DITTA IURA GIOVANNI)**

**Z4D2463524 (DITTA ZOCCO SERGIO)**

**ZF4243ECB1 (SALLEMI CARBURANTI SRL)**

**Z2A2463B65 (TERMOTECH ITALIA)**

**Z9124639BE (D.C.M. SRL)**

**ZB924638C2 (M.G. MANUTENZIONI SRL)**

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

#### **DELIBERA**

**Prendere atto** dell'avvenuto affidamento di interventi di somma urgenza per il ripristino del gruppo elettrogeno a servizio del pad. A del P.O. "Guzzardi" di Vittoria, disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/16, in favore delle ditte:

- "**Iura Giovanni**", con sede in Zona Industriale II Fase - 97100, Ragusa - P.I.: IT00284120888, per la fornitura e posa in opera della pompa di iniezione Perkins presso il P.O. "Guzzardi" di Vittoria, per un importo complessivo di € 18849,00 compresa IVA;

- "**Zocco Sergio**" con sede in C.da Cannizzara 24 - 97015, Modica - P.I. IT00904700887 per il noleggio del gruppo elettrogeno ausiliario presso il P.O. "Guzzardi" di Vittoria, per un importo complessivo di € 12.890,52 compresa IVA;

- "**Sallemi carburanti srl**" con sede in Via Piave sn, 97013 Comiso - P.I. IT00720180884 per la fornitura di carburante presso il P.O. "Guzzardi" di Vittoria, per un importo complessivo di € 1573,80 compresa IVA;

- "**Termotech Italia**" con sede in Via Giuseppe Caruso n. 12, 97019 - Vittoria - P.I.: IT01434610885, per la rimozione e la sostituzione dei cavi di connessione al quadro elettrico del Pad. A del P.O. in questione, per un importo di € 1.281,00 compresa IVA;

- "**M.G.Manutenzioni srl**" di Acate con sede in Via Roma sn, 97011 Acate (RG) - P.I.: IT01433910880, per lo smaltimento di carburante ammalorato e la bonifica di due cisterne esistenti, per un importo di € 4026,00 compresa IVA;

- "**D.C.M. srl**" di Ragusa per lo smontaggio e smaltimento delle botole esistenti e la fornitura e posa in opera di nuove botole carrabili per un importo complessivo di € 980,00 IVA compresa;

**Imputare** la somma complessiva di € 39.815.92 IVA compresa ai conti di costo **economici** come di seguito riportati: