


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1752 del 13 SET. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Presa d'atto dell'affidamento di fornitura complementare ex art. 63 comma 3 lett.b) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Sicilia Energia Solare srl, di cui alla fornitura di n. 2 pompe di calore a servizio della RSA di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Avano Caltagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 27 LUG. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 69 del 04/09/18 C.P. F.d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 503020101 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)
[Signature]

13 SET. 2018

Il 13 SET. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario

Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Salvatore Lombardo,

Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà

Sig. Marcenio Gugliotta

Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 16 SET. 2018

IL SEGRETARIO

[Signature]

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. [Signature]

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'atto aziendale di questa ASP. Adottato con delibera 1774 del 03/05/2017 ed approvato con DD.AA. n. 1095/2017 e 1058/2017;

Su proposta della Direzione del Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Preso atto della relazione prot.n.490A/ST del 29/05/2018, con la quale i tecnici Ivano Caltagirone e Antonio Bonifacio attestano che:

con delibera n. 2023 del 08/10/2015 questa Azienda aggiudicava, a seguito di procedura telematica sul MEPA, la fornitura in opera di n. 2 pompe di calore alla ditta Sicilia Energia Solare srl con sede legale a Ragusa;

durante la fase di esecuzione di posa in opera delle suddette apparecchiature si registravano delle problematiche inerenti le linee di adduzione idroniche sia del sistema di riempimento gruppi chiller che dell'impianto di riscaldamento UTA, provenienti dalla centrale termica;

risultava necessario procedere con la sistemazione delle anomalie/guasti registrati, al fine di consentire un corretto funzionamento del sistema riscaldamento/condizionamento, a servizio della struttura di che trattasi, come di seguito indicato:

1. Sistema di riempimento: da realizzarsi mediante nuovo autoclave e relativo press control;
2. Sostituzione del vaso di espansione da 150 l;
3. Sostituzione del sistema idronico di riscaldamento UTA, proveniente dalla centrale termica, con nuove linee meccaniche idroniche di by pass provenienti dai chiller,
4. Materiale meccanico necessario per la messa in campo degli interventi meccanici complementari;
5. Nolo gru per spostamento vecchio chiller dalla sede della RSA di Ragusa al P.O. M.P.Arezzo di Ragusa

nella soprarichiamata relazione i tecnici ritenevano necessario procedere con tali opere complementari la cui esecuzione, espletata dalla ditta fornitrice, consentiva un risparmio economico sia in termini di presenza del personale impegnato che dei mezzi necessari per l'esecuzione degli stessi;

Ritenuto, per quanto sopra, che la richiesta di ampliamento dell'appalto rientri nella fattispecie prevista dall'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che legittima la procedura negoziata senza bando *per il caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture e/o impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;*

Atteso che a fronte dell'intervento effettuato la ditta in oggetto ha fatto pervenire a questa azienda il consuntivo di spesa pari ad € 5.765,00 oltre iva;

che, da sopralluogo congiunto in data 25/05/2018, le parti concordano una scontistica sul consuntivo di € 5.765,00 fissando il corrispettivo dovuto in € 4.000,00 oltre IVA per legge;

Vista la verifica di conformità tecnica, redatta dal DEC e vistata dal Rup, nonché l'attestazione di congruità apposta sul consuntivo dai tecnici Bonifacio Antonio e Ivano Caltagirone;

Ritenuto, pertanto, di approvare il consuntivo presentato dalla ditta Sicilia Energia Solare con og-

getto: *Elenco materiali e prezzi opere aggiuntive per la RSA di Ragusa*, per un importo di € 4.000,00 oltre iva e di prevedere la necessaria spesa occorrente di € 4.880,00 iva compresa sul bilancio corrente;

Darsi atto inoltre che la ditta non risulta in regola presso gli enti previdenziali, pertanto questa stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'ex art. 31, comma 8-bis, decreto - legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Prendere atto dell'avvenuto affidamento allora disposto ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett.b) del D.Lgs 50/2016 che legittima la procedura negoziata senza bando *per il caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture e/o impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*, alla ditta Sicilia Energia Solare srl, con sede a Ragusa in C.so V.Veneto n. 691, P.I.04651320873, per affidamento di lavori complementari di cui alla fornitura di n. 2 pompe di calore aria/acqua a servizio della RSA di Ragusa, giusta delibera n. 2023 del 08/10/2015;

Imputare la spesa di € 4.000,00 oltre iva che trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario anno 2018 sul conto economico 503020101 denominato "Manutenzione impianti e macchinari".

Provvedere successivamente alla liquidazione della suddetta spesa, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Guglietta