

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 811 del 21 MAR. 2019

DIREZIONE _____

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE AD UN GRUPPO ELETTROGENO PERKINS DEL P.O. "REGINA MARGHERITA" DI COMISO. DITTA IURA GIOVANNI E DITTA ZOCCO SERGIO. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 524,60

CIG:Z5B2715AF4

CIG:Z352715F6B

L'ESTENSORE

(Dott. Salvatore Terranova)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Terranova

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

RAGUSA

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 6 MAR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento



Autorizzazione n. 69 del 2018

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione 502030101 MANUT. IMP. E RACCHIARI



Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
IL DIRETTORE U.O.C. Patrimoniale
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
(Dott. Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giacomo Lauricella

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario

Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo,

Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà,

Direttore Sanitario

e con l'assistenza Assente Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 08/11/2018 alle ore 10.47, questo servizio tecnico procedendo ad effettuare verifiche di rito per accertare la corretta funzionalità dei gruppi elettrogeni, riscontrava che il gruppo elettrogeno in dotazione al P.O. "Regina Margherita" di Comiso, dopo alcuni minuti dall'avviamento si arrestava in maniera anomala ed un allarme di protezione non gli permetteva di ripartire;

DATO ATTO che di quanto sopra, venivano subito informati il geom. Salvatore Terranova e il Dir. Tecnico, ing. Aldo La Rosa che accertato il mancato avviamento dell'unico ed insostituibile gruppo elettrogeno in dotazione al presidio in questione e ritenendo necessario l'intervento di una ditta specializzata, contattavano la ditta Iura Giovanni s.n.c. con sede in Ragusa, resasi immediatamente disponibile, per riavviare il gruppo elettrogeno;

VISTO, altresì che la ditta Iura Giovanni dopo aver provveduto con interventi di propria competenza segnalava il persistere di anomalie alla componente elettrica ed elettronica rendendosi necessario contattare un elettromeccanico che intervenisse tempestivamente all'impianto elettrico;

VISTO il verbale di somma urgenza sottoscritto in data 20/10/2018 dal geom. Salvatore Terranova e dall'ing. Aldo La Rosa nel quale viene rappresentata la necessità di far intervenire immediatamente per il ripristino del gruppo elettrogeno a servizio del P.O. "Regina Margherita" di Comiso, la ditta Iura Giovanni e la ditta Zocco Sergio;

RITENUTO pertanto, di prendere atto che ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/16, è stato affidato l'intervento di ripristino del gruppo elettrogeno Perkins a servizio del P.O. "Regina Margherita" di Comiso, alle ditte **Iura Giovanni** di Ragusa per un importo pari ad € 240,00 oltre IVA e Zocco Sergio di Modica per un importo pari ad € 190,00 oltre IVA, ognuno per la parte di propria competenza;

AUTORIZZARE, con il presente provvedimento, la somma di € 524,60 compresa IVA al conto di costo economico 503020101 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari", esercizio finanziario anno 2018, aut. n. 69/0;

DARE ATTO che la ditta Zocco Sergio di Modica, P.I.: IT08245660017, ha emesso fattura n. 2/001 del 13/02/2019, registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 18/02/2019 al n. 5391, regolarmente vistata per avvenuta prestazione e congruità dell'importo dal tecnico aziendale geom. Salvatore Terranova;

PRENDERE ATTO CHE con successivo elenco di liquidazione verrà liquidata la fattura non ancora pervenuta, della ditta Iura Giovanni di Ragusa;

ATTESO che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., i codici **CIG** di riferimento sono rispettivamente: **Z352715F6B** e **Z5B2715AF4** ;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Prendere atto dell'avvenuto affidamento dell'intervento di somma urgenza per il ripristino del gruppo elettrogeno a servizio del P.O. "Regina Margherita" di Comiso, disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/16, in favore delle ditte: Iura Giovanni di Ragusa, con sede in Zona Industriale II Fase - 97100, Ragusa - P.I.: IT00284120888, per un importo complessivo di € 292,80 compresa IVA e ditta Zocco Sergio con sede in Via Cannizzara Ciancia n. 24, 97015 - Modica (RG); P.I.: IT08245660017, per un importo complessivo di € 231,80 compresa IVA;

Autorizzare la somma complessiva di € 524,60 IVA compresa al conto di costo economico n. 503020101 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari", esercizio finanziario anno 2018 aut. n. 69/0;

Liquidare e pagare la fattura emessa:

- 1) n. 2/001 del 13/02/2019, registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 18/02/2019 al n. 5391 alla ditta Zocco Sergio di Modica, con sede in Via Cannizzara Ciancia n. 24, 97015 - Modica (RG); P.I.: IT08245660017, dell'importo complessivo di € 231,80 compresa IVA.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

Assente

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE