



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 340 del 07 FEB. 2020

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Presa d'atto affidamento di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 D.lgs. 50/16, dei lavori di ripristino per infiltrazioni d'acqua piovana all'interno della sala di Elettrofisiologia del P.O. G.Paolo II. Cig ZDB2BC1415.

L'esecutore
Ascenzia Catalano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Lo Scalzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 05 FEB. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 14714 del 2020 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 50301010102 "TRATTAMENTO ELETTRICITÀ IND"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 07 FEB. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che l'Ing. Cilia Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, assieme al Dott. Pasquale Granata ed all'Ass. Tecnico Giovanni Tribastone, venivano chiamati in reperibilità la notte del 17/12/2019, a seguito di una copiosa infiltrazione d'acqua all'interno della sala di Elettrofisiologia presso il reparto di Emodinamica del P.O. G.Paolo II di Rg, riscontrando che l'acqua si infiltrava attraverso una lesione nella sigillatura del rivestimento in pietra presente sul prospetto e tramite la soletta di copertura cadeva sulla strumentazione elettrica presente in sala;

CHE a fronte della suddetta emergenza l'Ing. Cilia concordava con il Geom. Giovanni Lo Scalzo, nominato con nota del 18/12/19 Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 D.lgs 50/16, di rimuovere ogni situazione di pericolo e impedire il peggiorare della situazione a seguito di una eventuale reiterazione degli eventi e garantire le condizioni di sicurezza della sala di Elettrofisiologia;

RITENUTO quindi di rimuovere la vecchia sigillatura del rivestimento in pietra presente nel prospetto e la fornitura e posa in opera della nuova sigillatura con l'ausilio di un cestello elevatore in considerazione al fatto che l'intervento deve essere effettuato all'altezza di circa ml 8.00;

PRESO ATTO dell'assoluta urgenza di intervenire, come da verbale allegato al presente provvedimento, redatto il 18/12/2019 dal Geom. Lo Scalzo Giovanni, che al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi, ha immediatamente individuato una ditta specializzata in grado di intervenire in tempi rapidi;

DATO ATTO che con nota del 18/12/19/19, Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 D.lgs 50/16 è stato nominato il Geom. Giovanni Lo Scalzo;

DATO ATTO in ragione di quanto sopra, che sussistendo nella fattispecie le condizioni di somma urgenza di cui all'art.163 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto ad incaricare la ditta Minardo Michele di Modica P.I. 01371260884, che ha tempestivamente quantificato la spesa occorrente per gli interventi da effettuare al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della sala di Elettrofisiologia presso il reparto di Emodinamica del P.O. G.Paolo II;

RILEVATO che l'importo per i lavori con il presupposto della somma urgenza, così come indicato nel suddetto verbale, è pari ad € 950,00 oltre IVA;

RITENUTO, per quanto sopra di dover imputare la spesa complessiva di € 1.159,00 IVA compresa sul conto di costo n.50301010102 (manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali) esercizio finanziario 2020;

DATO ATTO della congruità del prezzo offerto indicato nel verbale allegato, da parte del tecnico verbalizzante;

ATTESO che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cig di riferimento è ZDB2BC1415;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Prendere atto della procedura espletata per l'affidamento in somma urgenza dei lavori di ripristino di Elettrofisiologia presso il reparto di Emodinamica P.O. G.Paolo II, alla ditta Minardo Michele di Modica P.I. 01371260884, ai sensi dell'art.163 del D.lgs. n. 50/2016, di cui al relativo verbale di somma urgenza, allegato al presente provvedimento;
2. Prendere atto, altresì, che la somma occorrente per i lavori di cui sopra è pari ad € 950,00 esclusa IVA;
3. Imputare la spesa complessiva di € 1.159,00 IVA inclusa, che graverà sul conto n.50301010102 "manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali" del bilancio aziendale, anno corrente;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

