

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 642 del 24 OTT. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 OTT. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Approvazione preventivo alla Ditta Chloride Service s.r.l. per la riparazione urgente di n. 1 gruppo di continuità a marca Chloride mod 70 Net 20/33 s/n 0703020136 in dotazione al Blocco Operatorio dell'ospedale M.P.Arezzo .

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

24 OTT. 2012

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 0139 del 13/07/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Settore Patrimoniale e Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, è pervenuta a questo settore Tecnico, richiesta di riparazione del 25/09/2012 firmata dal Responsabile del Blocco Operatorio dell'ospedale M.P.Arezzo, con la quale ha richiesto la riparazione urgente del gruppo di continuità Chloride mod 70 Net s/n 0703020136 (inv. n25636) in dotazione, in quanto segnala una spia di allarme che indica vita ventilatore esaurita;

Considerato che, al fine di dover provvedere in merito, con nota prot. n. 1976 Pat/tec, è stato richiesto il preventivo di spesa relativamente alla riparazione sopra indicata, alla ditta Chloride Service s.r.l. in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice in esclusiva di assistenza tecnica;

Che la predetta ditta previa sopralluogo, ha presentato il 05/10/2012 apposito preventivo di spesa nr IC213/CF009 "offerta economica sostituzione ventole" per un importo di €. 856,89, riservando a noi uno sconto del 10% pertanto per €. 771,20 oltre iva e precisamente:

sostituzione n. 6 ventole cod. 118-20070 per €. 79,20 cad. tot. €. 475,20

Manodopera intervento 3h €.127,23 per un tot €. 381,69

Sconto a noi riservato del 10% €. - 85,69

Ritenuto in considerazione dell'entità della spesa presunta, di potervi provvedere ai sensi del Regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con D.A. 3086/09 e recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009, mediante cottimo fiduciario;

Atteso di dover provvedere in merito con urgenza;

Ritenuto per quanto sopra, di poter affidare la riparazione del gruppo di continuità marca Chloride mod., 70 Net s/n 0703020136 (inv n. 25636) alla ditta Chloride Service s.r.l., in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice in esclusiva di assistenza tecnica;

Visto il parere di congruità del perito tecnico sig. Ivano Caltagirone apposto sul preventivo di spesa, che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto della regolarità della procedura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Approvare il preventivo di spesa della ditta Chloride Service s.r.l. del 05/10/2012, in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice in esclusiva di assistenza tecnica, relativo alla riparazione urgente di nr. 1 gruppo di continuità a marca Chloride, mod. 70 Net sn.0703020136 in dotazione al Blocco Operatorio dell'Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa, per l'importo complessivo di €. 771,20 oltre iva:

sostituzione n. 6 ventole cod. 118-20070 per €. 79,20 cad. tot. €. 475,20


Manodopera intervento 3h €.127,23 per un tot €. 381,69

Sconto a noi riservato del 10% €. - 85,69

2.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 933,15 iva compresa, (conto 50301010106 aut. 85).

3.Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di poter rendere perfettamente funzionale il gruppo di continuità a marca Chloride, in dotazione al Blocco Operatorio dell'Ospedale M.P.Arezzo.

4.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....		
.....		