

ZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 178 del 23 GEN. 2013

OGGETTO: Riparazione urgente di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione centralizzato a marca Emmeti ubicato presso il Servizio di Psichiatria dell'Ospedale M.P.Arezzo. Approvazione pagamento fattura ditta Termoservice.

IL DIRETTORE

II 23 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal
27 GEN. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Direttore del Settore Patrimoniale e Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, in data 20/03/2012, perveniva a questo settore Tecnico, richiesta di intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione centralizzato a marca Emmeti, ubicato presso il reparto di Psichiatria di Ragusa, a firma del Dott. Francesco Sanfilippo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, con carattere di estrema urgenza, e con invito a verificare e programmare tempestivamente gli interventi necessari a firma del Direttore Sanitario di presidio Dott. Giuseppe Cappello;

Considerato che il Servizio tecnico previa sopralluogo tecnico dei nostri tecnici operai, ha accertato l'urgenza di intervenire, in quanto l'impianto risultava assolutamente non funzionante nelle varie stanze degenti, e nell'ala medica;

Preso atto dei problemi tecnici relativo al cattivo funzionamento dell'impianto e ai lavori da eseguire di seguito indicati:

- Ripristino coibentazione colonna principale
- Pulizia ed eliminazione impurità circuito idraulico
- Pulizia ed eliminazione impurità batterie di scambio di n. 15 ventilconvettori
- Collaudo funzionale;

Ritenuto in considerazione dell'entità della spesa presunta, di potervi provvedere ai sensi del Regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con D.A. 3086/09 e recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009;

Atteso di dover provvedere in merito, con urgenza al fine di assicurare la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura sopra indicata, si è richiesto e autorizzato l'esecuzione dell'intervento con prot. n. 725 PAT/TECN alla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa per l'importo di €. 1.780,00 al netto di iva;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, giusto certificato di regolare esecuzione datati 29/03/2012;

Preso Atto di quanto sopra;

Vista la fattura n. 38/2012 di €. 2.153,80 iva compresa della Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, e giusta attestazione in calce al foglio di lavoro debitamente firmato dal Responsabile del Dipartimento Salute Mentale;

Accertata la regolarità contabile della fattura sopra specificata;

Ritenuta di poter provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Autorizzare ora per allora, la riparazione urgente dell'impianto di climatizzazione centralizzato a marca Emmeti in dotazione al servizio di Psichiatria dell'Ospedale M.P.Arezzo, effettuata dalla Ditta Termoservice dell'Ing Procopio per l'importo complessivo di €. 2.153,80 iva compresa e precisamente:
Sostituzione e ripristino della coibentazione della rete di distribuzione dell'acqua e refrigerata nei tratti della colonna principale e nella rete di distribuzione ai singoli terminali inclusa la fornitura del materiale occorrente;

Manutenzione generale su n. 15 ventilconvettori consistente nella pulizia dei filtri, pulizia bacinelle raccolta di condensa, disinfezione batterie di scambio con utilizzo di prodotti sanificati, smontaggio e rimontaggio del mobiletto metallico e pulizia interna, pulizia batteria di scambio, pulizia girante ventola, pulizia delle valvole e sedi con eliminazione dei corpi estranei;
Pulizia ed eliminazione delle impurità presenti nella rete di distribuzione acqua calda e refrigerata, filtro , valvole, pompa, scambiatore, accessori e nelle batterie di scambio dei ventilconvettori con l'utilizzo di prodotto disincrostante per calcare, ossidi di ferro e fanghiglia;
Collaudo funzionale.

- 2) Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 2.153,80 iva compresa, (conto 50301010106 aut. 85 anno 2012).
- 3) Provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 38/2012 di €.2.153,80 iva compresa, della Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, relativa alla suddetta riparazione urgente.
- 4)Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.
- 5)Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	85		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			