


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 346 del 11 FEB. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **17 FEB. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Presa d'atto riparazione urgente dell'impianto centralizzato Chiller Climaveneta ubicato presso l'U.O. di Urologia presidio ospedaliero "Civile" di Ragusa. Liquidazione fattura alla ditta Airtek di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Angelo Aliquò

Angelo Aliquò

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **11 FEB. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, in data 30.08.2012, a seguito di manutenzione ordinaria da parte del nostro personale interno, è pervenuta a questo Servizio, richiesta di manutenzione straordinaria per la verifica di funzionalità dell'impianto centralizzato Chiller Climaveneta a servizio degli impianti di condizionamento d'aria dell'U.O. di Urologia del presidio Ospedaliero Civile;

Considerato che, il Servizio Tecnico previa sopralluogo del nostro Perito Tecnico Antonio Bonifacio, ne ha accertato l'urgenza di intervenire, in quanto l'impianto risultava non funzionante, causando ovvie e comprensibili conseguenze per i ricoverati;

Preso atto dei problemi tecnici relativo al cattivo funzionamento dell'impianto e ai lavori da eseguire di seguito indicati:

Smontaggio e pulizia scambiatore refrigerante-acqua a piastre saldo brasate, con lavaggio chimico;
Messa in pressione del circuito frigorifero con azoto e idoneo tracciante per rilevare tutte le perdite esistenti;

Vista la relazione tecnica, allegata, redatta dal Per. Tecnico Antonio Bonifacio dipendente di questa Azienda che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto in considerazione dell'entità della spesa presunta, di potervi provvedere ai sensi del Regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con D.A. 3086/09 e recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009, mediante cottimo fiduciario;

Atteso di dover provvedere in merito, con urgenza al fine di assicurare la perfetta funzionalità dell'impianto sopra indicato, si è richiesto e autorizzato in conformità a quanto stabilito con il Regolamento che disciplina l'affidamento dei lavori, in economia, sulla base di quanto previsto dell'art. 125 del D.Lgs nr. 163/06, l'esecuzione dell'intervento alla Ditta Airtek di Ragusa per l'importo di €. 700,00 al netto di iva;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, giusto certificato di regolare esecuzione datati 06.09.2012;

Preso atto di quanto sopra;

Vista la fattura n. 30 del 07.09.2012 di €. 847,00 iva compresa e giusta attestazione in calce al foglio di lavoro debitamente firmato dal perito Tecnico Antonio Bonifacio, della Ditta Airtek di Ragusa;

Accertato la regolarità contabile della suddetta fattura;

Atteso di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare la fattura per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi di mora;

Preso atto per quanto sopra;

Ritenuto pertanto, di poter provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Autorizzare ora per allora, la riparazione urgente dell'impianto di climatizzazione centralizzato Chiller Climaveneta in dotazione all'U.O. di Urologia dell'Ospedale Civile, effettuata dalla Ditta Airtek di Ragusa per l'importo complessivo di €. 700,00 oltre iva e precisamente:

Smontaggio e pulizia scambiatore refrigerante-acqua a piastre saldo brasate, con lavaggio chimico;
Messa in pressione del circuito frigorifero con azoto e idoneo tracciante per rilevare tutte le perdite esistenti;

2. Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 847,00 iva compresa, (Aut. 85 conto 50301010106 anno 2012).

3. Provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 30/2012 del 07.09.2012 di €. 847,00 iva compresa, della Ditta Airtek di Ragusa, relativa alla suddetta riparazione urgente.

4. Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.

5. Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	8512012		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
