


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 348 del 11 FEB. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal
17 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Presa d'atto riparazione urgente nr 4 gruppi di continuità APC smart 3000. Ditta Stoney Electronics di Ferrara Paolo di Gela.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **11 FEB. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R.30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Servizio Facility Managment che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che, in data 14.12.2012 è pervenuta a questo Servizio, richiesta di intervento urgente di nr. 3 gruppi di continuità a marca APC smart 3000, in dotazione al Servizio Tecnologie Informatiche (sala Ced), a firma del Dirigente Dr. Massimo Iacono, con il quale rappresenta l'urgenza ad intervenire;

Considerato che, ravvisata l'urgenza questo Servizio, ha provveduto alla riparazione dei gruppi di continuità, avvalendosi della particolare procedura dell'affidamento diretto, disposto ai sensi degli art.125 comma 8 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, interpellando la Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo di Gela in qualità di ditta locale specializzata nel settore che garantisce qualità ed affidabilità degli interventi;

Rilevato che la Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo con sede a Gela, Via Lecce 95 contattata da questo Servizio competente, disponibile ad effettuare immediatamente l'intervento, ha presentato apposito preventivo di spesa nr. 22/12 del 19.12.2012 e precisamente:

Sostituzione Modulo Batterie 8X5,2 su nr. 4 gruppi di continuità APC smart 3000 per l'importo di €. 1.080,00 oltre iva;

Vista la relazione tecnica allegata, redatta dal Perito Ind Ivano Caltagirone dipendente di questa Azienda che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere di congruità economica e tecnica in calce al preventivo di spesa del Perito Industriale Ivano Caltagirone;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, giusto certificati di regolare esecuzione datati 20.12.2012 firmati dal Perito Industriale Ivano Caltagirone;

Preso atto di quanto sopra;

Vista la fattura n. 137 del 28.12.2012 di €. 1.306,80 iva compresa, della Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo di Gela;

Accertato la regolarità contabile della suddetta fattura;

Atteso di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare la fattura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Autorizzare ora per allora, la riparazione urgente di nr. 4 di continuità a marca APC smart 3000 in dotazione al Servizio Tecnologie Informatiche (sala Ced), effettuata dalla Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo di Gela, per l'importo di €. 1.080,00 oltre iva e precisamente:

Sostituzione Modulo Batterie 8X5,2 su nr.4 Gruppi di continuità APC smart 3000 per l'importo di €.1.080,00oltre iva;

2.Prendere atto dell'avvenuto affidamento diretto disposto ai sensi degli art.125 comma 8 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 dell'importo complessivo di €.1.306,80 registrata al settore economico Finanziario dell'Azienda in data 31.12.2012 al n. 44016.

3.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 1.306,80 iva compresa, e trova disponibilità al conto di costo economico (50301010106 aut. 85/2012).

4.Provvedere alla liquidazione-e pagamento della fattura n. 137/2012 del 28.12.2012 di €. 1.306,80 iva compresa, della Ditta Stoney Electronics, relativa alla suddetta riparazione urgente.

5.Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.

6.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L'ESTENSORE

(Sig.ra Occhipinti Giovanna)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	85		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
