

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 442 del 22 FEB. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal
24 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Presa d'atto. Riparazione urgente di n. 1 gruppo di continuità a marca Chloride Synthesis 10 Kva in dotazione al reparto di Cardiologia del presidio Ospedaliero "Guzzardi" di Vittoria Ditta Stoney Electronics di Gela.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

[Signature]

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **22 FEB. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Servizio Facility Managment che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, a seguito delle verifiche periodiche sui gruppi statici di continuità da parte del personale interno di questa Azienda, veniva segnalato il guasto dell'apparecchiatura UPS Chloride Synthesis 10-Kva s/n B213975 in dotazione al reparto di Cardiologia del presidio ospedaliero "Guzzardi" di Vittoria, che assicura la stabilità elettrica per l'utilizzo delle apparecchiature della sala UTIC;

Considerato che, al fine di dover provvedere in merito, è stato richiesto il preventivo di spesa relativamente alla riparazione sopra indicata, alla ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara di Gela, in qualità di ditta locale specializzata nel settore che garantisce qualità ed affidabilità dell'intervento;

Che la predetta ditta previa sopralluogo, ha presentato apposito preventivo di spesa nr 01/13 del 10.01.2013 "offerta economica sostituzione batterie" per un importo di €2.240,00, oltre iva e precisamente:

Sostituzione Modulo Batterie composto da n. 15 Elementi da 12 V55 ah tipo SKB

Manodopera e collaudo di funzionalità;

Ritenuto in considerazione dell'entità della spesa presunta, di potervi provvedere ai sensi del Regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con D.A. 3086/09 e recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009;

Atteso di dover provvedere in merito con urgenza;

Visto relazione tecnica e parere di congruità del Perito Industriale sig. Ivano Caltagirone apposto sul preventivo di spesa, che fanno parte integrante del presente atto;

Ritenuto per quanto sopra, di poter affidare la riparazione del gruppo di continuità marca Chloride mod. Synthesis 10 Kva 70 s/n B 213975 alla ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara di Gela in qualità di ditta locale specializzata nel settore che garantisce qualità ed affidabilità dell'intervento;

Preso atto della regolarità della procedura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Autorizzare ora per allora, il preventivo di spesa della ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo nr. 01/3 del 10.01.2013, in qualità di ditta locale specializzata nel settore che garantisce qualità ed affidabilità dell'intervento, relativo alla riparazione urgente di nr. 1 gruppo di continuità a marca Chloride, mod. Synthesis sn. B213975 perché non funzionante dell'U.O. di Cardiologia del presidio ospedaliero "Guzzardi" di Vittoria, che assicura la stabilità elettrica per l'utilizzo delle apparecchiature della sala UTIC, per l'importo complessivo di € 2.240,00 oltre iva e precisamente:

sostituzione Modulo Batterie composto da n. 15 elementi da 12 v 55 ah tipo SKB



Manodopera intervento

2. Provvedere alla liquidazione della Fattura della Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo di Gela nr. 04/13 del 24.01.2013 per l'importo di € 2.710,40 iva compresa.

3. Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in € 2.710,40 iva compresa, (conto 50301010106 aut. 85 anno 2012). ---

4. Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.

5. Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	85		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....			
.....			

L'ESTENSORE
(Occhipinti Giovanna)