


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 402 del 22 FEB. 2013

DIREZIONE SETTORE FACILITY MANAGMENT

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Approvazione preventivo riparazione urgente di n.1 gruppo statico di continuità (UPS) a marca e modello Chloride 90Net/100 s/n B250621 installato c/o il 2° Padiglione di Modica presidio ospedaliero "Maggiore". Affidamento alla Ditta Chloride s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angelo Aliquò

IL DIRETTORE

Franco Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

24 FEB. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 22 FEB. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Settore Facility Managment che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, il P.Ospedaliero "Maggiore" di Modica è dotato di un gruppo statico di continuità (UPS)- a marca e modello Chloride 90 Net/ 100 s/n B250621 in dotazione al 2° padiglione di Modica, destinato alla rete di continuità no break dei reparti di Radiologia -Utic- Dialisi - Medicina;

Considerato che, durante i controlli periodici effettuati da personale tecnico interno dell'Azienda, effettuata in data 01.02.2013 è stato riscontrato un guasto di ricambio al sistema delle batterie del gruppo di cui trattasi;

Ritenuto pertanto necessario, ripristinare il perfetto funzionamento del sistema di fornitura elettrica del gruppo statico di continuità , al fine di evitare una interruzione dei servizi sanitari;

Ravvisata l'urgenza e la delicatezza della situazione, questo Servizio competente, ha dovuto provvedere con urgenza, a richiedere con nota prot. nr 141 del 04.02.2013 sopralluogo tecnico immediato alla Ditta Chloride s.r.l. in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice di assistenza tecnica del gruppo statico di continuità (UPS) sopra indicato;

Vista l'offerta trasmessa dalla Ditta Chloride s.r.l , nr. 7M del 12.02.2013 per un importo di € 24.000,00 + iva che prevede:

Fornitura di nr. 66 Batterie di accumulatori al piombo Cod. 10H55403P00088

Tarature e registrazioni del gruppo di continuità,

Collaudo finale del gruppo in opera funzionante;

Ritiro delle batterie esauste,

Smaltimento secondo i termini di legge previsti dalla normativa vigente.

Sconto a noi riservato del 50% - €12.000,00 oltre iva

Importo Cobat (consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi) soggetto ad iva € 50,16;

Totale importo € 12.050,16 oltre iva.

Tenuto conto che il preventivo di spesa definito dalla Ditta Chloride s.r.l. viene ritenuto congruo e conveniente dal responsabile Perito tecnico Industriale sig. Ivano Caltagirone dipendente di questa Azienda;

Considerato che la spesa al di sotto della soglia comunitaria è gestibile per motivi di opportunità convenienza come acquisizione in economia;

Dare atto che la spesa in oggetto è classificabile quale spesa in economia, e che trattasi di spesa indifferibile ed urgente;

Atteso di dover provvedere in merito con urgenza;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il pare favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Approvare l'offerta di spesa della Ditta Chloride s.r.l , in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice di assistenza tecnica, per la riparazione del gruppo statico di continuità (UPS) in premessa specificato ubicato presso il 2° Padiglione di Modica dell'Ospedale "Maggiore" alle condizioni previste nell'offerta nr.7 M del del 12.02.2013 per l'importo di € 24.000,00 oltre iva e precisamente:

Fornitura di nr. 66 Batterie di accumulatori al piombo Cod. 10H55403P00088

Tarature e registrazioni del gruppo statico di continuità,

Ritiro delle batterie esauste,

Smaltimento secondo i termini di legge previsti dalla normativa vigente.

Sconto a noi applicato 50% - €12.000,00 oltre iva

Importo Cobat (consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi) soggetto ad iva € 50,16 .

Totale importo € 12.050,16 oltre iva.

2.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in € 14.580,69 iva compresa imputata nel bilancio dell'anno corrente (conto 50301010106 Aut187).

3.Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di ripristinare il perfetto funzionamento del sistema di fornitura elettrica del gruppo statico di continuità anche in caso di "Black out" di breve durata, al fine di evitare una interruzione dei servizi sanitari;

4.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L'ESTENSORE
(Sig.ra Occhipinti Giovanna)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	12.050,16		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
