


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **836** del **12 APR. 2013**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Presa d'atto riparazione urgente di nr. 1 impianto di condizionamento presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale M.P. Arezzo. Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

[Signature]

[Signature]

Il **12 APR. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco
-Dott. Vito Amato

-Direttore Amministrativo
-Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, ne pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **14 APR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, presso i Presidi Ospedalieri della Asp di Ragusa sono installati impianti di climatizzazione, che consentono il mantenimento delle condizioni termoidrometriche ambientali nonché il numero di ricambi d'aria necessari, atti a garantire la continuità delle attività svolte presso la S.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale M.P. Arezzo;

Che a seguito di guasto, comunicato dal responsabile della manutenzione Geometra Rosario Schembari, lo stesso ha inoltrato alla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, la richiesta di riparazione dell'impianto di condizionamento della S. O di Ostetricia dell'Ospedale M.P. Arezzo, avvalendosi della particolare procedura dell'affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo capoverso del D.Lgs n 163 del 12.04.2006;

Rilevato che la Ditta Termoservice, già aggiudicataria del servizio di manutenzione di tale apparecchiature, ha espletato tale servizio con competenza;

Preso atto che la Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio ha provveduto alla riparazione dell'impianto al fine di ripristinare la funzionalità indispensabile per mantenere le condizioni ambientali idonei a garantire le attività svolte presso la S.O. per un costo di €. 1.181,00 oltre iva e precisamente:

- Ricerca e individuazione del guasto;
- Smontaggio di tutti i componenti necessari per la riparazione della batteria;
- Riparazione batteria con utilizzo di azoto e relativa saldatura;
- Ricarica refrigerante con miscela R427 in sostituzione al refrigerante R22;
- Rimontaggio componenti smontati;
- Collaudo funzionale;

Rilevato che l'intervento è stato regolarmente effettuato giusta attestazione del Responsabile della manutenzione geom. Rosario Schembari apposta su rapporto di intervento tecnico;

Vista la fattura n. 29 del 14.03.2012 di €. 1.429,01 iva compresa, della Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa relativa alla suddetta riparazione;

Accertato la regolarità contabile della suddetta fattura;

Preso atto per quanto sopra;

Ritenuto pertanto, di poter provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Prendere atto della riparazione urgente di n. 1 impianto di climatizzazione in dotazione alla S.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale M.P. Arezzo di Ragusa, effettuata dalla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, per l'importo complessivo di €. 1.181,00 oltre iva e precisamente:

- Ricerca e individuazione del guasto;
- Smontaggio di tutti i componenti necessari per la riparazione della batteria;
- Riparazione batteria con utilizzo di azoto e relativa saldatura;
- Ricarica refrigerante con miscela R427 in sostituzione al refrigerante R22;
- Rimontaggio componenti smontati;
- Collaudo funzionale;



2. Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 1.429,01 iva compresa, che trova adeguata copertura finanziaria con l'Aut. 85 (conto 50301010106) anno 2012.

3. Provvedere alla liquidazione della fattura nr. 29/12 per l'importo di €. 1.429,01 iva compresa, registrata al settore economico-finanziario dell'Azienda in data 28.03.2012 al nr. 9041;

4. Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.

5. Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L'ESTENSORE
(Sig.ra Occhipinti Giovanna)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	85		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....			
.....			