

Флиппен' Роман

VISTA la proposta del Direttore del Settore Facility Management che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che gli ultimi esami effettuati dal laboratorio di sanità pubblica, su un campione di acqua prelevato ai terminali dell'impianto idrico dell'ospedale Civile di Ragusa, denotava un eccessivo parametro di presenza quantitativa della legionella;

CHE alla luce di quanto sopra esposto, e al fine di adottare gli interventi urgenti tesi ad abbattere la carica microbica entro i limiti previsti dalla legge, in data 28.01.2013 il servizio tecnico aziendale nelle more di attuazione dello shock termico, necessario ad abbattere la carica della legionella, programmava una modifica al circuito primario;

CONSIDERATO che a seguito di una indagine telefonica di mercato la sola ditta disposta ad intervenire urgentemente sull'impianto è stata la ITA System di Occhipinti V. & G. snc con sede a Ragusa in via 400 n.10 – Contrada Bettafilava;

VISTO il preventivo pervenuto da parte della ditta sopra citata, firmato per accettazione da parte del Direttore del Settore Facility Management Ing. Lorenzo Aprile, dell'importo di € 970,00 IVA esclusa;

VISTO l'art.125, comma 10 lett.d) del D. lgs.n.163 del 12.04.2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad €40.000,00;

VISTO l'art.125 comma 8 ultimo capoverso del D. lgs. n.163/2006 e s.m.i. con il quale si stabilisce che *"per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

VISTO, altresì, l'art.7 comma 4 del regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29/12/2009 e modificato con atto deliberativo n.532 del 25/03/2011;

CONSIDERATO che a fronte del servizio reso la ditta ITA System di Occhipinti V. & G. snc ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.24 del 22.02.2013 dell'importo complessivo di € 1.173,80 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.03.2013 al n.9615;

VISTA la effettiva e regolare esecuzione dell'intervento e la congruità dell'importo apposto in calce alla fattura dal dipendente aziendale perito industriale Giorgio Battaglia;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.173,70 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo Settore per l'anno corrente al conto di costo economico n.50301010106 denominato "manutenzione e riparazione impianti" (aut.n.187/13);

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;


DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:



1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi dell'art.125 comma 10 lett.d) , comma 8 ultimo capoverso del D. lgs. n.163/2006, alla ditta Ita System di Occhipinti V.&G. snc con sede a Ragusa Via 400 n.10 C.da Bettafilava – P.I.00842010886;
2. Liquidare e pagare la fattura la fattura n.24 del 22.02.2013 dell'importo complessivo di € 1.173,80 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.03.2013 al n.9615;
3. Darsi atto che la somma complessiva di € 1.173,70 trova adeguata copertura finanziaria al conto di costo economico n.50301010106 denominato "manutenzione e riparazione impianti" (aut.n.187/13) e che la spesa è da addebitare al C.C. D101020499;
4. Darsi atto inoltre che trattandosi di costi di manutenzione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giuliana Dalle Ave



GDA/DELITASYSTEM

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	187/12		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

8105.890.75