

## ORDINANZA N° 76

**OGGETTO:** intervento di somma urgenza per lavori di riparazione e sistemazione impianti di sollevamento a servizio della rete fognate comunale.

### IL SINDACO

**ACCERTATO** che su segnalazione della ditta Elettroimpianti di Capano C. & C. (incaricata per il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento a servizio della rete fognante comunale) e precedenti accertamenti eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, giuste relazioni n° 2591/UTC del 20.07.2011 e n. 3773/UTC del 24.10.2011, si rende necessario ed urgente provvedere alla riparazione e sistemazione dove occorre, degli impianti di sollevamento fognatura comunale, in quanto si può verificare fuoriuscita di liquami e pericoli per la salute pubblica nonché inquinamento;

**CONSIDERATO** che trattasi di esecuzione di lavori in economia, determinati dalla necessità di provvedere con somma urgenza, ai lavori sopra citati, onde evitare pericoli per la salute pubblica nonché inquinamento;

**CHE** per tale scopo occorre provvedere ad eseguire i lavori di riparazione e sistemazione, dove occorre, di tubazioni in acciaio all'interno della vasche e delle camere di manovra degli impianti di sollevamento fognatura comunale, come meglio specificati nelle suddette relazioni, al fine di eliminare gli inconvenienti sopra citati, essendo il Comune sprovvisto in organico di personale specializzato e di attrezzature idonee per tali interventi.

### ORDINA L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI

Alla ditta **Elettroimpianti di Capano C. & C.**, con sede in Via A. Pepe di Belvedere Marittimo(CS), provvedendo ai lavori di riparazione, con la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e pezzi speciali necessari, per rendere l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, agli impianti di sollevamento fognatura comunale, evidenziati e ubicati come appresso elencati;

**1) Impianto di sollevamento Piano la Donna**

Fornitura e posa in opera di due condotte di ml.6 di tubazione in acciaio DN 100 (una linea è stata già riparata in passato ed è funzionante), complete di curve a saldare, flange, bulloni e guarnizioni nonché la fornitura e posa in opera di n. 3 coppie (6 canali) di tubi zincati da due pollici come guida alle elettropompe della vasca di sollevamento nonché la pulizia, lavaggio e trattamento delle vasche con autospurgo attrezzato prima dell'inizio dei lavori, compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte;

**2) Impianto di sollevamento Motel Belvedere Vecchio**

Fornitura e posa in opera di tubi zincati da 2" come guida alle elettropompe poste nella vasca.

**3) Impianto di sollevamento bivio nord G. Fortunato (Casella -KSB)**

Fornitura e posa in opera di tre condotte di ml.6 di tubazione in acciaio DN 100 (linee di mandata), complete di curve a saldare, flange, bulloni e guarnizioni, nonché la fornitura di n. 3 saracinesche e n. 3 valvole di ritegno a palla del DN 100 complete di bulloni e guarnizioni telate alla vasca di manovra con la fornitura e posa in opera di n. 3 cordine zincate a servizio dell'elettropompe nonché la pulizia, lavaggio e trattamento delle vasche con autospurgo attrezzato prima dell'inizio dei lavori,



compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte;

**4) Impianto di sollevamento 2° trav. G. Fortunato (Gentile)**

Fornitura e posa in opera di due condotte di ml.6 di tubazione in acciaio DN 100 (linee di mandata), complete di curve a saldare, flange, bulloni e guarnizioni nonché la fornitura e posa in opera di n. 2 coppie (4 canne) di tubi zincati da due pollici come guida alle elettropompe della vasca di sollevamento nonché la pulizia, lavaggio e trattamento delle vasche con autospurgo attrezzato prima dell'inizio dei lavori, compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte;

**5) Impianto Grundfos Piazzale Mercato**

Fornitura e posa in opera di tre condotte di tubazione in acciaio DN 150 (linee di mandata), complete di curva a saldare, flange, bulloni e guarnizioni, riparazione barilotto nella camera di manovra, riparazione porta guide pompe nonché la pulizia, lavaggio e trattamento delle vasche con autospurgo attrezzato prima dell'inizio dei lavori, compreso ogni onere e magistero, per rendere l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

**6) Impianto di sollevamento KSB Piazza Mercato**

Fornitura e posa in opera di tre condotte di ml.6 di tubazione in acciaio DN 150 (linee di mandata), complete di curve a saldare, flange, bulloni e guarnizioni, nonché la fornitura e posa in opera di n. 3 saracinesche del DN 150 e n. 3 valvole di ritegno a palla del DN 150 complete di bulloni e guarnizioni, forniture e posa in opera di n. 3 guide zincate a cordina per le elettropompe e il rifacimento del barilotto a servizio delle tre condotte del DN 150 nella vasca di manovra nonché la pulizia, lavaggio e trattamento delle vasche con autospurgo attrezzato prima dell'inizio dei lavori, compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte;

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori urgenti è di € 27.630,00 oltre Iva al 21% in € 5.802,30 e così per un totale complessivo di € 33.432,30, come meglio specificata nel preventivo offerta della ditta, acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 30.12.2011 al n. 23413, che si allega alla presente per farne parte integrante, al fine di eliminare gli inconvenienti sopra citati.

- L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ai sensi dell'art. 191, 3° comma del D.L.vo 267/2000, alla regolarizzazione della spesa entro trenta giorni dalla presentazione della regolare fattura, vistata e liquidata dallo stesso, previa prenotazione dell'impegno di spesa da parte dell'Ufficio di Ragioneria a norma dell'art. 183 e 184 del D.L.vo 267/2000.
- L'Ufficio di Ragioneria provvederà ad emettere regolare mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo n° 267/2000.
- Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata all'interessato e trasmessa in copia al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, alla Delegazione di Spiaggia di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale sede per conoscenza, nonché all'Ufficio Tecnico Comunale sede, per l'eventuale corso all'esecuzione in caso di inadempienza.
- Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale li, **23 GEN. 2012**



**IL SINDACO**  
(ing. Enrico Granata)