

Codice commessa <b>56/16</b>	Denominazione della commessa <b>VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO "PROGETTO C.RE.M.A. 2020" CUP B97H16000070004</b>	NC n. <b>ST03</b>
Titolo documento <b>RELAZIONE GEOTECNICA</b>		
La scheda ST03 è composta da n. 1 pagine.		

Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
<p>Per quanto riguarda la proposta risolutiva alle anomalie descritte sulla scheda di non conformità ST03, in questa fase la Relazione Geotecnica è stata sostituita tramite dichiarazione del Progettista delle Strutture, attestante la capacità portante del terreno per i carichi agenti.</p> <p>Si prescrive quanto segue:</p> <p><i>Resta comunque necessario, prima della realizzazione delle opere in C.A. di fondazione, la redazione della Relazione Geotecnica a firma di Geologo abilitato.</i></p> <p><i>La Relazione Geotecnica risulta fondamentale per confrontare i valori dei cedimenti e delle pressioni agenti con quelli limite del terreno.</i></p> <p><i>Inoltre risulta fondamentale anche per la compilazione e sottoscrizione del "Modulo 9: dichiarazione/ asseverazione del geologo di congruità" dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal punto 6.2.1 delle N.T.C. DM 14/01/08 e/o dalla D.g.r. IX 2616/2011" e del "Modulo 10: dichiarazione/asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità" dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal punto 6.2.2 delle N.T.C. DM 14/01/08" entrambi derivanti dal nuovo "D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001: approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di sismica".</i></p>	
Formulata il 22/12/2016	Formulata da Dott. Ing. Federico Galli

Consegna del R.U.P. il 29/12/2016	
Giudizio	
In riferimento alle proposte risolutive da parte del Progettista, si riscontra giudizio positivo.	
Esito	Direttore di Area Progettazione Grandi Opere e D.L. Ing. Federico GALLI
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input checked="" type="checkbox"/> NEGATIVO RELATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/01/2017	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli

12.107  
 Il sottoscritto Ing. Federico Galli, progettista e dirigente Area 4 - Progettazioni e Progettazioni, in riferimento alle anomalie descritte nella scheda di non conformità ST03, in questa fase la Relazione Geotecnica è stata sostituita tramite dichiarazione del Progettista delle Strutture, attestante la capacità portante del terreno per i carichi agenti. Si prescrive quanto segue: Resta comunque necessario, prima della realizzazione delle opere in C.A. di fondazione, la redazione della Relazione Geotecnica a firma di Geologo abilitato. La Relazione Geotecnica risulta fondamentale per confrontare i valori dei cedimenti e delle pressioni agenti con quelli limite del terreno. Inoltre risulta fondamentale anche per la compilazione e sottoscrizione del "Modulo 9: dichiarazione/ asseverazione del geologo di congruità" dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal punto 6.2.1 delle N.T.C. DM 14/01/08 e/o dalla D.g.r. IX 2616/2011" e del "Modulo 10: dichiarazione/asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità" dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal punto 6.2.2 delle N.T.C. DM 14/01/08" entrambi derivanti dal nuovo "D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001: approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di sismica".

