



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **607** del **25 LUG, 2017** Atti n. 180/17 all. 8 Pag. 1

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA ALLA DITTA SAFE POWER S.A.S. PER I LAVORI DI RIPRISTINO DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' PRESSO LA CABINA N. 6 DEL PADIGLIONE MANGIAGALLI"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Preso d'atto dell'affidamento in somma urgenza alla ditta Safe power s.a.s. per i lavori di ripristino di un gruppo statico di continuità presso la cabina n. 6 del padiglione Mangiagalli dell'importo di € 19.825,50 I.V.A. esclusa;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- verbale somma urgenza del 31.05.2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 24.187,11 complessivi

Pratica gestita da: Vittoria Lozza

Milano, 20.07.2017

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **607** del **25 LUG, 2017** Pag. 2
Atti n. 180/17 all. 8

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 24.187,11 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	CI IMPORTO E' CIA'			MI COMPRESA		USC	-
	CP5 2017 ALL 'AUTOM			MANOVA DI SPESA			-
	N. 2017 000 104						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)

www.albopretorionline.it





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **607** del **25 LUG. 2017** Pag. 3
Atti n. 180/17 all. 8

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA ALLA DITTA SAFE POWER S.A.S. PER I LAVORI DI RIPRISTINO DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' PRESSO LA CABINA N. 6 DEL PADIGLIONE MANGIAGALLI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

RICHIAMATO l'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita:

- in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;
- il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;

VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza del 31.05.2017, allegato in atti 180/2017, redatto dal sig. Claudio Carminati, in considerazione del pericolo rilevato e dalla necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza dell'impianto, nel quale viene principalmente evidenziato che:

- nella mattinata del 31.05.2017 il referente del settore Elettrico sig. Claudio Carminati è stato contattato dal personale sanitario del blocco operatorio 1° piano e del box parto pad Mangiagalli causa improvvise microinterruzioni avvenute sulla rete elettrica;
- è stato Interpellato il personale addetto alla conduzione della rete elettrica di distribuzione in media tensione interna all'ospedale, appartenente all'Impresa Siram S.p.A., i quali confermavano che la serie degli eventi di mancanza rete elettrica erano legati a disservizi avvenuti sulla rete pubblica di UNARETI (ex A2A);
- contestualmente veniva immediatamente rilevato un malfunzionamento del gruppo statico di continuità (UPS) della cabina n. 6 del pad. Mangiagalli, legato probabilmente ad un problema del sistema di accumulo di energia;
- sentita telefonicamente l'Impresa Safe Power di Paderno Dugnano (MI), specializzata nel settore UPS, essa dava disponibilità di un loro tecnico ad effettuare un sopralluogo in giornata;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **607** del **25 LUG. 2017** Pag. 4
Atti n. 180/17 all. 8

- fatte le verifiche strumentali del caso veniva accertata l'apertura (quindi l'indisponibilità) delle tre stringhe batterie, senza il quale, l'UPS perdeva la sua funzionalità, l'Impresa Safe Power dava disponibilità per il giorno successivo a intervenire per il ripristino completo della funzionalità dell'UPS;
- visto la criticità dei reparti interessati nei quali una mancanza di energia elettrica, seppur di breve durata, potrebbe causare danni ai pazienti, si decideva di autorizzare l'Impresa Safe Power S.a.S. di Pezzani Andrea & C., via Custoza 49 - 20037 Paderno Dugnano (MI) a procedere batterie con l'intervento per il giorno successivo la cui spesa stimata risultava essere di € 19.000,00 i.v.a. esclusa;

PRESO ATTO che la spesa presunta avrebbe trovato copertura finanziaria all'interno dello stanziamento riferito alle spese necessarie per gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b), conto economico 452015, anno 2017 impegno n. 2017000164 di cui al punto precedente;

RITENUTO necessario di intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, nella logica di dover garantire la continuità dell'erogazione di energia elettrica, agli interventi sull'U.P.S. in argomento;

CONSIDERATO che:

- l'impresa Safe Power S.a.S. di Pezzani Andrea & C. ha presentato un consuntivo dell'intervento di € 19.825,50 oltre I.V.A. 22% pari a € 4.361,61, per un totale di € 24.187,11;
- i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

RICHIAMATA la determinazione n. 175 del 24.01.2017, con la quale, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento della Fondazione IRCCS, veniva determinata la spesa relativa alla manutenzione di impianti elettrici e speciali da attribuire al conto 452015 impegno n. 2017000164 esercizio 2017, pari ad euro 418.000,00 (i.v.a. compresa), autorizzando contestualmente il funzionario delegato Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Funzioni Tecniche ad effettuare gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) nei limiti del disposto stanziamento e che la medesima è da considerarsi determinata a contrarre;

PRESO ATTO che la spesa complessiva a consuntivo di € 19.825,50 oltre I.V.A. 22% pari a € 4.361,61, per un totale di € 24.187,11 trova copertura finanziaria all'interno dello stanziamento riferito alle spese necessarie per gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b), conto economico 452015, anno 2017 impegno n. 2017000164 di cui al punto precedente;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Funzioni Tecniche;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 607 del 25 LUG. 2017 Atti n. 180/17 all. 8

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. prendere atto del verbale di accertamento di somma urgenza del 31.05.2017, allegato in atti 180/2017, redatto dal sig. Claudio Carminati;
2. di dare atto dell'affidamento alla ditta Safe Power S.a.S. di Pezzani Andrea & C., via Custoza 49 - 20037 Paderno Dugnano (MI), per i lavori di ripristino di un gruppo statico di continuità presso la cabina n. 6 del padiglione Mangiagalli;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 19.825,50 oltre I.V.A. 22% pari a € 4.361,61, per un totale di € 24.187,11 sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
4. di imputare sullo stanziamento riferito alle spese necessarie per gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b), conto economico 452015, anno 2017 impegno n. 2017000164 l'importo complessivo di € 24.187,11;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De-Stefano

